

Nr projektu: 190002

Data: 06.2019

Nr obiektu: Zewnętrzne sieci
elektroenergetyczne**3. LISTA KABLOWA**

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
12RE-02RE	Rozdzielnica 12RE	Rozdzielnica 02RE	400	YKYżo	5x10	120	
02RE-TG	Rozdzielnica 02RE	Terminal graficzny	230	YKYżo	3x2,5	5	
TE1-P1	Rozdzielnica TE1	Pompownia P1	400	YKYżo	5x4	10	
TE1-SP1	Rozdzielnica TE1	Separator SP1	230	YKYżo	3x2,5	20	
BR-SK	Brama	Stanowiska kolejowe	-----	YKY	2x1,5	290	
CTS-1S	Centralna Tablica Sterownicza w budynku Straży Pożarnej	Pompownia P1, Separator SP1	24VDC	YKY	4x2,5	800	
				YKY	2x2,5	10	
TE1-TS1	Rozdzielnica TE1	Tablica TS1	230	YKYżo	3x4	60	
TE1-TS2	Rozdzielnica TE1	Tablica TS1	230	YKYżo	3x4	85	
TE1-TS3	Rozdzielnica TE1	Tablica TS1	230	YKYżo	3x4	120	
TS1-1S	Tablica TS1	Rozdzielnica 26RE	230	YKY	2x1,5	160	
TS1-09	Tablica TS1	Zawór M-R1.1	230	YKYżo	3x2,5	15	
TS1-09S1	Tablica TS1	Zawór M-R1.1	230	YKY	2x1,5	15	

Nr projektu: 190002

Data: 06.2019

Nr obiektu: Zewnętrzne sieci
elektroenergetyczne**3. LISTA KABLOWA**

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
TS1-09S2	Tablica TS1	Zawór M-R1.1	24VDC	YKY	4x1,5	15	
TS1-10	Tablica TS1	Zawór M-R1.2	230	YKYżo	3x2,5	15	
TS1-10S1	Tablica TS1	Zawór M-R1.2	230	YKY	2x1,5	15	
TS1-10S2	Tablica TS1	Zawór M-R1.2	24VDC	YKY	4x1,5	15	
TS1-11	Tablica TS1	Zawór M-R2.1	230	YKYżo	3x2,5	17	
TS1-11S1	Tablica TS1	Zawór M-R2.1	230	YKY	2x1,5	17	
TS1-11S2	Tablica TS1	Zawór M-R2.1	24VDC	YKY	4x1,5	17	
TS1-12	Tablica TS1	Zawór M-R2.2	230	YKYżo	3x2,5	17	
TS1-12S1	Tablica TS1	Zawór M-R2.2	230	YKY	2x1,5	17	
TS1-12S2	Tablica TS1	Zawór M-R2.2	24VDC	YKY	4x1,5	17	
TS1-13	Tablica TS1	Zawór M-R3.1	230	YKYżo	3x2,5	15	
TS1-13S1	Tablica TS1	Zawór M-R3.1	230	YKY	2x1,5	15	
TS1-13S2	Tablica TS1	Zawór M-R3.1	24VDC	YKY	4x1,5	15	
TS1-14	Tablica TS1	Zawór M-R3.2	230	YKYżo	3x2,5	15	
TS1-14S1	Tablica TS1	Zawór M-R3.2	230	YKY	2x1,5	15	

Nr projektu: 190002

Data: 06.2019

Nr obiektu: Zewnętrzne sieci
elektroenergetyczne**3. LISTA KABLOWA**

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
TS1-14S2	Tablica TS1	Zawór M-R3.2	24VDC	YKY	4x1,5	15	
TS1-15	Tablica TS1	Zawór M-R4.1	230	YKYżo	3x2,5	14	
TS1-15S1	Tablica TS1	Zawór M-R4.1	230	YKY	2x1,5	14	
TS1-15S2	Tablica TS1	Zawór M-R4.1	24VDC	YKY	4x1,5	14	
TS1-16	Tablica TS1	Zawór M-R4.2	230	YKYżo	3x2,5	14	
TS1-16S1	Tablica TS1	Zawór M-R4.2	230	YKY	2x1,5	14	
TS1-16S2	Tablica TS1	Zawór M-R4.2	24VDC	YKY	4x1,5	14	
TS1-17	Tablica TS1	Zawór M-R5.1	230	YKYżo	3x2,5	25	
TS1-17S1	Tablica TS1	Zawór M-R5.1	230	YKY	2x1,5	25	
TS1-17S2	Tablica TS1	Zawór M-R5.1	24VDC	YKY	4x1,5	25	
TS1-18	Tablica TS1	Zawór M-R5.2	230	YKYżo	3x2,5	25	
TS1-18S1	Tablica TS1	Zawór M-R5.2	230	YKY	2x1,5	25	
TS1-18S2	Tablica TS1	Zawór M-R5.2	24VDC	YKY	4x1,5	25	
TS1-19	Tablica TS1	Zawór M-R6.1	230	YKYżo	3x2,5	24	
TS1-19S1	Tablica TS1	Zawór M-R6.1	230	YKY	2x1,5	24	

Nr projektu: 190002

Data: 06.2019

Nr obiektu: Zewnętrzne sieci
elektroenergetyczne**3. LISTA KABLOWA**

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
TS1-19S2	Tablica TS1	Zawór M-R6.1	24VDC	YKY	4x1,5	24	
TS1-20	Tablica TS1	Zawór M-R6.2	230	YKYżo	3x2,5	24	
TS1-20S1	Tablica TS1	Zawór M-R6.2	230	YKY	2x1,5	24	
TS1-20S2	Tablica TS1	Zawór M-R6.2	24VDC	YKY	4x1,5	24	
TS1-22	Tablica TS1	1.1.KU, 1.2.KU	230	YKYżo	3x2,5	23	
TS1-22S	Tablica TS1	1.1.KU	230	YKY	2x1,5	17	
TS1-23S	Tablica TS1	1.2.KU	230	YKY	2x1,5	15	
TS1-24	Tablica TS1	2.1.KU, 2.2.KU	230	YKYżo	3x2,5	18	
TS1-24S	Tablica TS1	2.1.KU	230	YKY	2x1,5	12	
TS1-25S	Tablica TS1	2.2.KU	230	YKY	2x1,5	10	
TS1-26	Tablica TS1	3.1.KU, 3.2.KU	230	YKYżo	3x2,5	33	
TS1-26S	Tablica TS1	3.1.KU	230	YKY	2x1,5	27	
TS1-27S	Tablica TS1	3.2.KU	230	YKY	2x1,5	25	
TS2-1S	Tablica TS2	Rozdzielnica 26RE	230	YKY	2x1.5	185	

Nr projektu: 190002

Data: 06.2019

Nr obiektu: Zewnętrzne sieci
elektroenergetyczne**3. LISTA KABLOWA**

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
TS2-09	Tablica TS2	Zawór M-R1.1	230	YKYżo	3x2,5	15	
TS2-09S1	Tablica TS2	Zawór M-R1.1	230	YKY	2x1,5	15	
TS2-09S2	Tablica TS2	Zawór M-R1.1	24VDC	YKY	4x1,5	15	
TS2-10	Tablica TS2	Zawór M-R1.2	230	YKYżo	3x2,5	15	
TS2-10S1	Tablica TS2	Zawór M-R1.2	230	YKY	2x1,5	15	
TS2-10S2	Tablica TS2	Zawór M-R1.2	24VDC	YKY	4x1,5	15	
TS2-12	Tablica TS2	4.1.KU, 4.2.KU	230	YKYżo	3x2,5	18	
TS2-12S	Tablica TS2	4.1.KU	230	YKY	2x1,5	12	
TS2-13S	Tablica TS2	4.2.KU	230	YKY	2x1,5	10	
TS3-1S	Tablica TS3	Rozdzielnica 26RE	230	YKY	2x1,5	260	
TS3-11	Tablica TS3	Zawór M-R9	230	YKYżo	3x2,5	20	
TS3-11S1	Tablica TS3	Zawór M-R9	230	YKY	2x1,5	20	
TS3-11S2	Tablica TS3	Zawór M-R9	24VDC	YKY	4x1,5	20	
TS3-12	Tablica TS3	Zawór M-R10	230	YKYżo	3x2,5	22	

Nr projektu: 190002

Data: 06.2019

Nr obiektu: Zewnętrzne sieci
elektroenergetyczne**3. LISTA KABLOWA**

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
TS3-12S1	Tablica TS3	Zawór M-R10	230	YKY	2x1,5	22	
TS3-12S2	Tablica TS3	Zawór M-R10	24VDC	YKY	4x1,5	22	
TS3-13	Tablica TS3	Zawór M-R11	230	YKYżo	3x2,5	10	
TS3-13S1	Tablica TS3	Zawór M-R11	230	YKY	2x1,5	10	
TS3-13S2	Tablica TS3	Zawór M-R11	24VDC	YKY	4x1,5	10	
TS3-14	Tablica TS3	Zawór M-R12	230	YKYżo	3x2,5	12	
TS3-14S1	Tablica TS3	Zawór M-R12	230	YKY	2x1,5	12	
TS3-14S2	Tablica TS3	Zawór M-R12	24VDC	YKY	4x1,5	12	
TS3-15	Tablica TS3	Zawór M-R13	230	YKYżo	3x2,5	16	
TS3-15S1	Tablica TS3	Zawór M-R13	230	YKY	2x1,5	16	
TS3-15S2	Tablica TS3	Zawór M-R13	24VDC	YKY	4x1,5	16	
TS3-16	Tablica TS3	Zawór M-R14	230	YKYżo	3x2,5	18	
TS3-16S1	Tablica TS3	Zawór M-R14	230	YKY	2x1,5	18	
TS3-16S2	Tablica TS3	Zawór M-R14	24VDC	YKY	4x1,5	18	
TS3-17	Tablica TS3	Zawór M-R15	230	YKYżo	3x2,5	30	

Nr projektu: 190002

Data: 06.2019

Nr obiektu: Zewnętrzne sieci
elektroenergetyczne**3. LISTA KABLOWA**

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
TS3-17S1	Tablica TS3	Zawór M-R15	230	YKY	2x1,5	30	
TS3-17S2	Tablica TS3	Zawór M-R15	24VDC	YKY	4x1,5	30	
TS3-18	Tablica TS3	Zawór M-R16	230	YKYżo	3x2,5	32	
TS3-18S1	Tablica TS3	Zawór M-R16	230	YKY	2x1,5	32	
TS3-18S2	Tablica TS3	Zawór M-R16	24VDC	YKY	4x1,5	32	
TS3-22	Tablica TS3	5.1.KU, 5.2.KU	230	YKYżo	3x2,5	28	
TS3-22S	Tablica TS3	5.1.KU	230	YKY	2x1,5	22	
TS3-23S	Tablica TS3	5.2.KU	230	YKY	2x1,5	20	
TS3-24	Tablica TS3	6.1.KU, 6.2.KU	230	YKYżo	3x2,5	20	
TS3-24S	Tablica TS3	6.1.KU	230	YKY	2x1,5	14	
TS3-25S	Tablica TS3	6.2.KU	230	YKY	2x1,5	12	
TS3-26	Tablica TS3	7.1.KU, 7.2.KU	230	YKYżo	3x2,5	23	
TS3-26S	Tablica TS3	7.1.KU	230	YKY	2x1,5	17	
TS3-27S	Tablica TS3	7.2.KU	230	YKY	2x1,5	15	
TS3-28	Tablica TS3	8.1.KU, 8.2.KU	230	YKYżo	3x2,5	34	

Nr projektu: 190002

Data: 06.2019

Nr obiektu: Zewnętrzne sieci
elektroenergetyczne**3. LISTA KABLOWA**

Nr kabla	Skąd	Dokąd	Napięcie (V)	Typ kabla	Przekrój (mm ²)	Długość (m)	Uwagi
TS3-28S	Tablica TS3	8.1.KU	230	YKY	2x1,5	26	
TS3-29S	Tablica TS3	8.2.KU	230	YKY	2x1,5	26	