



LEGENDA:

- kanał nawiewny N2 (laboratorium)
- kanał wywiewny W2 (laboratorium)
- kanał wywiewny W8 (pom. socjane (lab.))
- kanał wywiewny W9 (szatnia (lab.))
- kanał wywiewny W10 (łazienka (lab.))
- kanał wywiewny W11 (brudownik (lab.))

ODDZIAŁ DZIECIĘCY		
NR	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
2.1.	Łazienka pacjentów	5,59 m ²
2.2.	Sala chorych	16,33 m ²
2.3.	Sala chorych	32,82 m ²
2.4.	Łazienka pacjentów	5,37 m ²
2.5.	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	21,30 m ²
2.6.	Punkt pielęgniarski	19,85 m ²
2.7.	Śluza	4,14 m ²
2.8.	Łazienka pacjentów	7,14 m ²
2.9.	Izolotka	10,57 m ²
2.10.	Pokój oddziałowej	5,75 m ²
2.11.	Magazyn czystej bielizny	2,31 m ²
2.12.	Pokój socjalny personelu	11,08 m ²
2.13.	Łazienka	3,06 m ²
2.14.	Pomieszczenie porządkowe	2,15 m ²
2.15.	Sekretarka medyczna	11,64 m ²
2.16.	Pokój kierownika	8,85 m ²
2.17.	Pokój lekarzy	18,34 m ²
2.18.	Łazienka	5,45 m ²
2.19.	Brudownik	8,04 m ²
2.20.	Kuchenska oddziałowa	11,80 m ²
2.21.	Kuchnia matek	5,00 m ²
2.22.	Zmywalnia	10,80 m ²
2.23.	Komunikacja	34,19 m ²
2.24.	Śluza	6,86 m ²
2.25.	Sala chorych	38,77 m ²
2.26.	Łazienka pacjentów	5,55 m ²
2.27.	Sala chorych	37,90 m ²
2.28.	Łazienka pacjentów	5,55 m ²
2.29.	Sala chorych	31,70 m ²
2.30.	Łazienka pacjentów	8,88 m ²
2.31.	Łazienka rodziców	6,64 m ²
2.32.	Komunikacja	52,50 m ²
Łącznie powierzchnia użytkowa oddziału		466,92 m ²

Rzut II piętra – oddział dziecięcy

TECHNOLOGIA

AK PROJEKT S.C. UL. RUTKOWSKIEGO 10 64-400 MIĘDZYCHÓD TEL. 692-451-883			
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHÓDZIE UL. SZPITALNA 10 64-400 MIĘDZYCHÓD		
TEMAT:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRACOWNI RTG W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA – SEGMENT B I C NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 956/2, UL. SZPITALNA 10, OBR. MIĘDZYCHÓD		
RYSunEK:	RZUT II PIĘTRA – WENTYLACJA		
BRANŻA:	INSTALACJA WENTYLACJI		
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA, SPECJALNOŚĆ	PODPIS
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ZENON MAKOWSKI	260/85/Pw	
05.2022	SKALA:	1:100	NUMER RYSUNKU: IS-03