

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6
Opis	zasilanie RH	–	–	–	–	–
Moc [kW]/Prąd [A]	0,3	–	–	–	–	–
Przewód	YDY 3x2,5	–	–	–	–	–
Nazwa obwodu	RG	–	–	–	–	–

UWAGA:
1.Schemat utworzony zgodnie z określonym szablonem. Należy dokonać weryfikacji merytorycznej i w razie potrzeby wprowadzić odpowiednie zmiany na podstwaie wymagań branży wod-kan.

RH MISTRAL65



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP65
Stopień ochrony: IK09
Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 12
Szerokość: 320 mm
Wysokość: 250 mm
Głębokość: 155 mm

INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO i P-POŻ

projektował	inż. Andrzej Kowalski	POM/0012/POOE/04	

ROZDZIELNICA HYDROFORNI RH

STUDIO PROJEKTOWE ALTRIS
JAROSŁAW MYSIOR
http://www.altris.com.pl
e: biuro@altris.com.pl
NIP 5811667438
82-500 KWIDZYN
TCZEWSKA 1
tel. +48.508.133.192

inwestor	KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY	PB
adres	ul. 11 LISTOPADA 13, 82-500 KWIDZYN	05.2021
obiekt	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	---
adres	ul. 11 LISTOPADA 13, 82-500 KWIDZYN	rys. E10