









	Ozn.	Symbol	Nazwa	Elektronika / modul	Strumień	Czas podtrzymania	System	Tryb pracy	Strzeżenie IP	Montaż	Uwagi
	LN19		LOVATION 3	PREMIUM	250m	1H	AT	SE	IP20	nastropowy	soczawka asymetryczna
	LN16		LOVATION 3	PREMIUM	250m	1H	AT	SE	IP20	nastropowy	soczawka symetryczna szeroka
	LN17		LOVATION 3	PREMIUM	250m	1H	AT	SE	IP20	nastropowy	soczawka koryzrowa szeroka R1
	LN24		LOVATION 3	PREMIUM	300m	1H	AT	SE	IP20	nastropowy	soczawka asymetryczna wąska
	ON30		OUTDOOR LED	PREMIUM	480m	1H	AT	SE	IP66	nadziemny	soczawka asymetryczna
	Y5		ARROW N	PREMIUM	360m	1H	AT	SA	IP40	nadziemny/nastropowy	odległość rozpoznawania 25m
			oprawy isielające	do demontażu							

Wskazywać zweryfikował typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu, jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1.1. na odpowiedni typ. Oprawy z oznaczeniem „1” wycożane w układ gzypru z termostatem HTR-25. Oprawy z oznaczeniem „2” – oprawa dwustronna. W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: ( 25) – oprawa dwustronna. Opracowana koncepcja oświetlenia włączyła wyodrębnienie koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego. Do odbiorów końcowych budynku i włączyła dla odbierającego obiekt strażaka należy przedstawić obliczenia oświetlenia awaryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany typu opraw, należy wykonać i przedstawić kompletnie nowe obliczenia. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBP.

 <b>KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY</b> ul. 11 LUTOPADA 13, 85-500 KWIDZYN tel. 54 66 11 11 11 e-mail: kck@kckwidzyn.pl www.kckwidzyn.pl	inwestor	PB
	adres	05.2021
	obiekt	1:100
	słotes	rys. E3