


Rozdzielnice: T1, T2, T3, RT4, RT5, R3, R4



UKŁAD SIECI - TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ - szybkie wyłączenie zasilania

- UWAGA:
1. Rozdzielnice rozbudować o projektowane wyprowadzenia obwodów oświetlenia ewakuacyjnego.
 2. RT5 wyposażać w wyprowadzenia obwodów kabli grzejnych hydrantów
 3. Istniejące obwody oświetlenia awaryjnego unieczynić.
 4. Ilość obwodów zgodnie z planem zasilania poszczególnych kondygnacji.
 5. Projektowaną rozbudowę rysowano kolorem czerwonym

kable grzejne poddasze

INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO i P-Poż			
projektował	Inż. Andrzej Kowalski	POM/0002/POD/04	

ROZBUDOWA RODZIELNIC O OBWODY OŚW. EWAKUACYJNEGO			
		inwestor	KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
adres		ul. 11 LISTOPADA 13, 82-500 KWIDZYN	PB
obiekt		BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	05.2021
adres		ul. 11 LISTOPADA 13, 82-500 KWIDZYN	1:100
			rys. E8

STUDIO PROJEKTOWE
ul. 11
82-500 KWIDZYN
tel. 46-308 13 10

ANNA SZYMAŃSKA
architekt
ul. 11
82-500 KWIDZYN
tel. 46-308 13 10