

UWAGA!!!

W przypadku braku możliwości odprowadzenia wody ze studni należy zastosować pompę odwadniającą np TM32/7

Z zestawu hydroforowego należy zastosować zrzut wody minimalnego przepływu rurą o średnicy min DN20 lub równoważną

Wejście do budynku przyłącza wodociągowego obudować płytą GKF do odporności ogniowej EI120

W pomieszczeniu gdzie przewidziano zawór spustowy zaślepić zastosować kratkę ściekową z zaworem zwrotnym

LEGENDA

- hydrant
- instalacja hydrantowa
- pion instalacji hydrantowej HP-1 - HP-5

- instalacja bytowa
1 - zawór kulowy DN80
2 - wodomierz
3 - filtr siatkowy DN80
4 - zawór antyskażeniowy typu BA DN80
5 - zawór antyskażeniowy typu EA DN80
6 - zawór zwrotny DN80
7 - zawór elektromagnetyczny np EVZ208 DN80
8 - zawór kulowy z krućcem spustowym DN80
9 - zestaw hydroforowy COR-2 Helix VF 1603/SC-FFB
10 - układ pomiarowy UP-40 zgodny z rozporządzeniem MSWiA

LEGENDA

E - SZCZELNOŚĆ OGNIOWA W MINUTACH I - IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA W MINUTACH S - DYMOSZCZELNOŚĆ C - SAMOZAMYKACZ	SC EIS30C EIS60C
DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO W M	
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE OZNACZENIE KOLOR NIEBIESKI	
NIESPEŁNIENIA PRZEPISÓW I HYDRANTY OZNACZENIE KOLOR CZERWONY	

POMIESZCZNIA NAJEMCY, FUNKCJA BIBLIOTEKA

POMIESZCZNIA NAJEMCY, FUNKCJA PUB (NIEUŻYTKOWANA)

PRZYZIEMIE, FUNKCJA MAGAZYNKI GOSPODARCZE

PRZYZIEMIE, FUNKCJA WĘZEŁ PIEC

INSTALACJA HYDRANTOWA

projektował	mgr inż Piotr Bocian	KUP/0004/PWOD/o1
sprawdzający	mgr inż. Piotr Mlynarek	KUP/0003/PWOD/o1

RZUT PRZYZIEMIA

PNOT Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2/1 42-202 Częstochowa tel. 34 324 40 00 www.pnot.pl	obiekt	KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY	PB
	adres	ul. 11 LISTOPADA 15, 82-500 KWIDZYN	12.2020
	obiekt	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	1:100
	adres	ul. 11 LISTOPADA 15, 82-500 KWIDZYN	rys. H.02