gzyms gr.10cm, rzędna wierzchu +4.80

25°

25°

3%

5%

A

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

A01	- SDS 418 EVG - 4xT8 18W/830 +1
A02	- SDS 236 EVG - 2xT8 36W/830
B01	- KT414.2P-GD EVG - 4xT5 14W/830
B02	- TL336.D-DR EVG - 3xTC-L 36W/830
B03	- K418.D-DR EVG - 4xT8 18W/830
D01	- DK218.X EVG RALPGD - 2xTC-DEL 18W/830
D02	- DW218L EVG - 2xTC-DEL 18W/830
D03	- FLEX MINI 50 - 1xQR-CBC51 50W
K01	- SDS 118 EVG - 1xT8 18W/830
P01	- CDI 236 EVG - 2xT8 36W/830
P02	- CDI 258 EVG - 2xT8 58W/830
PW1	- MONITOR1 PGD - 1xT5 8W
PW2	- SCREEN PGD - LED 2W
NIE WCHODZIĆ	- MONITOR 1 - bez akumulatora z napisem "NIE WCHODZIĆ"
Z01	- ES05636 PGD - TC-L 36W/830
AW	- oprawy z modułem awaryjnym

- Korytko metalowe 200 mm montowane w przestrzeni międzystropowej na uchwytach

Wentylator łazienkowy typu EBM 100 ECZ z fotokomórką

czerpnia powietrza obw. 80x180cm 90cm od posadzki

B

D

3%

25°

215

218

214

216

217

213

212

209

210

211

210a

225

226

227

224

228

T2-1

wlz72-1 YKY5x16

Wentylator łazienkowy typu EBM 100 ECZ z fotokomórką

korytko kablowe 200x50

+8.08

201

pustka nad parterem

207

206

204

205

203

208a

208

221

223

222

219

220

T2

wlz72 YKY5x16

obudowa przew. elektr.

C

3%

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

WYKAZ POMIESZCZEŃ - PIĘTRO II

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m²	POSADZKA
201	HALL + SCHODY	78,3	WYKŁ. KAUCZUKOWA
202	Komunikacja/poczekalnia	20,0	WYKŁ. KAUCZUKOWA
203	GABINET LEKARSKI CHIRURG.	16,6	WYKŁ. KAUCZUKOWA
204	CHIRURGIA CZYSTA	20,0	WYKŁ. KAUCZUKOWA
205	CHIRURGIA BRUDNA	20,0	WYKŁ. KAUCZUKOWA
206	WC PERSONELU	3,8	TERAKOTA
207	WC PERSONELU	4,0	TERAKOTA
208	GABINET PSYCHOLOGÓW	35,4	WYKŁ. KAUCZUKOWA
208a	Pokój rozmów indywidualnych		
209	GABINET BADAŃ	32,8	WYKŁ. KAUCZUKOWA
210	GABINET BADAŃ	13,0	WYKŁ. KAUCZUKOWA
210a	GABINET BADAŃ -ciemnia	5,2	WYKŁ. KAUCZUKOWA
211	GABINET- OKULISTYKA 1	16,7	WYKŁ. KAUCZUKOWA
212	CIEMNIA	12,8	WYKŁ. KAUCZUKOWA
213	GABINET- OKULISTYKA 2	17,0	WYKŁ. KAUCZUKOWA
214	KORYTARZ	12,0	WYKŁ. KAUCZUKOWA
215	WC dla mężczyzn	7,1	TERAKOTA
216	WC dla niepełnosprawnych	3.3	TERAKOTA
217	WC dla kobiet	6,2	TERAKOTA
218	GABINET LEKARSKI [11]	15,6	WYKŁ. KAUCZUKOWA
219	POCZEKALNIA	8,8	WYKŁ. KAUCZUKOWA
220	GABINET LEKARSKI [12]	16.3	WYKŁ. KAUCZUKOWA
221	POK. BIUROWY /KADRY -2 osoby	17,3	WYKŁ. KAUCZUKOWA
222	POK. BIUROWY/ZAM. PUBL. - 3 osoby	34,9	WYKŁ. KAUCZUKOWA
223	POK.BIUROWY /DZIAŁ EKON-FINANS.	78,0	WYKŁ. KAUCZUKOWA
224	KUCHENKA	5,7	TERAKOTA
225	POK.BIUROWY/DZIAŁ ADMIN.-INWEST.	68,2	WYKŁ. KAUCZUKOWA
226	POK.BIUROWY /- 2 osoby	17,1	WYKŁ. KAUCZUKOWA
227	KORYTARZ	28,0	WYKŁ. KAUCZUKOWA
228	KLATKA SCHODOWA	20,6	WYKŁ. KAUCZUKOWA
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	619.7m²	

UWAGI:
OTWORY W ŚCIANACH I STROPACH NA PRZEWODY INSTALACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

WSZYSTKIE KRATKI WYWIEWNE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ Z ŻALUZJAMI OTWIERANYMI Z POZIOMU PODŁOGI.

LOKALIZACJĘ TABLIC ELEKTRYCZNYCH SPRAWDZIĆ I USTALIĆ WG PROJEKTU BRANŻOWEGO.

PROJEKT ZAMIENNY

Mazowieckie Biuro Projektów < MAPRO > w Płocku

OBIEKT	ROZBUDOWA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY w PŁOCKU ul. Kolegialna 17 , działki nr 785, 786/1, 786/2, 788/2,					NR UMOWY 3/2008
ZAMAWIAJĄCY	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Płock, ul. Kolegialna 19					BRANŻA elektryczna
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIĘTRA II- budynek 2 Instalacje oświetleniowego,ewakuacyjnego i awaryjnego					SKALA 1 : 100
	NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ		PODPIS	DATA 01.2010
PROJEKTOWAŁ	Jadwiga Stasiak	29/89	Inst elektryczne			NR RYS. 12A
SPRAWDZIŁ	inż. Marek Trzaska	63/85	inst elektryczne			