

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o przedstawienie oferty na przeprowadzenie dorocznego przeglądu systemów i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. wg poniższego wykazu. Przegląd należy wykonać do końca marca 2019r.

### **1. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH W OBIEKCIE SZPITALA PRZY UL. SUE RYDER 1 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE**

#### a) System sygnalizacji pożarowej

- W zakres usługi oprócz przeglądu 100% elementów wchodzi także zaktualizowanie w centrali SSP opisów i adresów czujek systemu sygnalizacji pożarowej w związku z tym iż w szpitalu zmieniono numerację wszystkich pomieszczeń, przeznaczenie niektórych z pokoi oraz utworzono nowy oddział – psychiatryczny dla dzieci. Konieczne jest zaktualizowanie dokumentacji z uwzględnieniem naniesienia na niej aktualnych adresów czujek i nowej numeracji pomieszczeń). Obiekt posiada dokumentację powykonawczą systemu SSP jednak są w niej rozbieżności od stanu faktycznego.
- System: Polon Alfa – Centrala SSP Polon 4900,,
- 8 pętli dozorowych, ok 830 adresowalnych elementów, czujki, elementy EKS, EWS, ok 40% czujek w strefie nad sufitami podwieszanymi
- sygnalizatory akustyczne, zasilacze buforowe dla sygnalizatorów firmy Merawex,
- 2 centrale oddymiania klatek schodowych UCS 6000
- założenie książki eksploatacji systemu SSP,
- szkolenie z obsługi centrali dla pracowników,

#### b) Drzwi przeciwpożarowe

- z chwytakami elektromagnetycznymi – 14 szt.
- z siłownikami – 3szt

#### c) System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych 2szt.

- klapy dymowe z elektrycznym siłownikiem 24V – 2szt.
- centrala oddymiania UCS 6000 – 2szt.
- przyciski oddymiania – ROP-y SSP 2x4szt.
- przycisk przewietrzania LT 43-W 2x1szt.
- siłownik drzwi 3szt
- centrala pogodowa WGR82 1szt.

#### d) Klapy ppoż. odcinające w wentylacji

- ok 30szt.

#### e) Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z pomiarami natężenia oświetlenia łącznie ok 230 opraw

Pomiary natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych na kondygnacjach -1, 0, +1, +2  
Oprawy oświetlenia awaryjnego objęte są monitoringiem przez centralę AWEX RUBIC MINI

f) Przegląd systemu detekcji metanu - GAZEX w kotłowni

- Centrala MD 2.Z firmy Gazex
- detektory gazu DEX 12 – 3 szt
- sygnalizator optyczno akustyczny -1szt.
- zawór MAG-3

g) Przegląd systemu detekcji tlenku węgla GAZEX w garażu podziemnym.

- 5 detektorów,
- 3 tablice sygnalizacyjne
- sterowanie wentylacją

h) Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu 2 szt. + sprawdzenie zadziałania 10 przycisków sterujących PWP

## **2. PRZEGLĄD PRZECIWOPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU W OBIEKCIE HOTEL KONSTANCJA UL. ŹRÓDLANA 6/8, 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA**

W zakres usługi wchodzi przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu 1 szt + sprawdzenie zadziałania 1szt. przycisku sterującego PWP

## **3. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH W OBIEKCIE CENTRUM TERAPII NARZĄDU RUCHU BIAŁY DOM UL. MOSTOWA 5, 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA**

a) Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu 1 szt. + sprawdzenie zadziałania 3 przycisków sterujących PWP

b) Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z pomiarami natężenia oświetlenia  
Pomiary natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać na parterze budynku  
Łącznie ok 30 szt. oprav