

L.dz. 173/2022

Olsztyn dn. 04.02.2022r.

Nr postępowania: 12/2022/PN/DZP

**Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Sprzedaż wraz z dostawą i montażem mebli dla Polikliniki Wyjazdowej Dużych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020”.**

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

#### **Część nr 1**

##### **Pytanie nr 1:**

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do części I postępowania tj. Wyposażenie zaplecza laboratoryjno-technicznego. Czy Zamawiający potwierdza, iż w pozycjach 2, 3, i 10 (Zestawy laboratoryjne) szafki podwieszane mogą zostać wykonane z zagęszczonej płyty laminowanej o grubości 18 mm?

##### **Odpowiedź:**

Tak, szafki wiszące w pozycjach 2,3 mogą być wykonane z zagęszczonej płyty laminowanej o grubości 18 mm. W pozycji 10 w części pierwszej nie ma wymienionej szafki wiszącej.

Sporządziła: mgr Anna Opalach

  
SPECIALISTA  
mgr Anna Opalach

1

Z poważaniem,

  
KANCLERZ