



32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ZAMOŚĆ

Nr 4887/21

Data 2021-06-22
22-400 Zamość

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

Dotyczy: wyjaśnień do treści SWZ w trybie podstawowym na robotę budowlaną w zakresie remontu pomieszczeń budynku nr 29 w kompleksie wojskowym w Zamościu przy ul. Wojska Polskiego 2 F, Nr sprawy ZP/TP/17/2021.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. tj. z 2019r., poz. 2019 - z późniejszymi zmianami), dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu :

PYTANIA:

- „1. Czy instalacja wentylacji będzie nowo wykonywaną instalacją? Czy przed montażem będą wykonywane demontaże?
2. Czy Zamawiający dysponuje rysunkiem z przebiegiem trasy wentylacji?
3. Do montażu wywiewek kanalizacyjnych należy przewidzieć otwór przez dach. Jakie jest pokrycie dachowe? Czy instalacja będzie wykonywana bezpośrednio pod dachem- czy może dodatkowo należy przewidzieć otwór przez strop, kilka kondygnacji?
4. Czy Zamawiający dysponuje rysunkami instalacji C.O. ? Pozycja "Demontaż instalacji c.o.,- 10% robocizny na montaż -CAŁY BUDYNEK" jest dość nieprecyzyjna, co może spowodować błędną kalkulację niekorzystną dla Wykonawcy.
5. W jaki sposób Zamawiający przewiduje składowanie materiałów z demontażu? Czy należy uwzględnić w wycenie wywóz materiałów pochodzących z demontażu? Czy Wykonawca ma złożyć elementy pochodzące z demontażu w wyznaczonym miejscu na placu budowy? Proszę również o informację czy w demontażu również będzie izolacja- jeżeli tak to proszę o informację czy Wykonawca ma ją zutylizować w ramach realizacji i jaki rodzaj izolacji należy wziąć pod uwagę w wycenie utylizacji.
6. W przedmiarach znajduje się pozycja dot. zerwanie posadzki. Czy Wykonawca ma również za zadanie odtworzyć posadzkę ? ”.


ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający informuje że wentylacja grawitacyjna jest nową instalacją. Ilość kanałów proszę przyjąć wg. przedmiarów. Nie jest przewidziany demontaż starej instalacji.

2. Zamawiający nie dysponuje rysunkiem trasy wentylacji.
3. Pokrycie dachowe jest wykonane z blachy stalowej powlekanej panelowej łączonej na rąbek stojący. Budynek jest parterowy. Zamawiający nie przewiduje wywiewek kanalizacyjnych.
4. Zamawiający nie dysponuje rysunkami instalacji c.o.
5. Składowanie materiałów z demontażu zamawiający przewiduje wg. STWiOR pkt. 2.1 Zamawiający nie przewiduje izolacji instalacji c.o. do demontażu.
6. Zamawiający informuje, że odtworzenie posadzki ujęto w poz. 5 przedmiaru robót.

z up. Komendanta 32 WOG w Zamościu

Kierownik Infrastruktury



mgr inż. Andrzej OSEŁA