



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Sygn. PBO/296/2022/AW

Gdańsk dnia 21.11.2022 r.

Strona DRMG

Dotyczy: „Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.:

"Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji", na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej nr 56, przy ul. Małomiejskiej 8a w Gdańsku, dz. Nr 601 obręb 303S z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 2022, nr zadania ORU0006, dzielnica Orunia-Św. Wojciech- Lipce

W związku z zapytaniem z dnia 18 listopada 2022 r., które wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. zamówienia nr **152/BZP-U.510.124/2022/MS** Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie:

Szanowni Państwo, Prosimy Zamawiającego o obniżenie parametrów sztucznej trawy i dopuszczenie do udziału w postępowaniu renomowanego, polskiego producenta sztucznej trawy. Prosimy Zamawiającego o wymaganie sztucznej trawy o następujących parametrach: - włókna monofilowe stabilizowane rdzeniem (min. 1 rodzaj włókna w pęczku) – 100% PE, odporny na UV - wysokość włókna – min. 48mm – grubość włókna – min. 300 mikronów - dtex – min. 12.000 - ilość włókien – min. 120.000/m² - ilość pęczków – min. 10.000/m² - waga całkowita – min. 2.200 g/m² - wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM - wytrzymałość na wrywanie pęczka po starzeniu min. 55 N - wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed starzeniem min. 150N/100mm - przepuszczalność wody przez kompletny system min. 2000 mm/h - szerokość rolek – 4m - linie koloru białego, wklejane o szerokości 10-12 cm.

Odpowiedz:

Zamawiający w postępowaniu przetargowym określił minimalne wymagania w zakresie w/w parametrów i oczekuje ich spełnienia w złożonych ofertach.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 22-11-2022