

Tulisków, dnia 7 listopada 2023 r.

GMINA I MIASTO TULISZKÓW
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r 1
62-740 Tulisków

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SWZ

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tulisków - etap IV

Sygnatura zamówienia: RRG.271.19.2023

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), dalej: „ustawy Pzp”, pod nazwą: **Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tulisków - etap IV** wpłynęły pytania Wykonawców do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1605) przedstawia, co następuje:

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu drogi, dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kategoria ruchu drogi -KR3

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót, poz.112 wskazano wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki AC16P. Zgodnie z obowiązującą nomenklaturą techniczną mieszanka AC16P jest dedykowana do warstwy podbudowy. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy zastosować AC16W.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w pozycji 112 należy zastosować mieszankę **AC16W**

Pytanie nr 3

W przedmiarze robót, poz.102 wskazano wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltu lanego, który stosowany jest głównie na obiektach mostowych. Z uwagi na niewielki zakres robót, wnioskujemy o możliwość wykonania warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, celem uproszczenia technologii produkcji, transportu i układania mieszanki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wykonania warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.

Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej zmiany są wiążące dla Wykonawców.

W pozostałym zakresie, postanowienia SWZ bez zmian.

Krzysztof Roman

/ - /

Kierownik zamawiającego