

WYJAŚNIENIA

Dane	Opis
Tryb postępowania	Zapytanie ofertowe
Nazwa zamówienia	Zakup i dostawa trójfazowego agregatu prądotwórczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Znak sprawy	DZ.260.55.2023
Data pisma	29.11.2023 r.

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło zapytanie. W związku z tym, poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści dokumentów
Pytanie 1	W załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia w wymaganym wyposażeniu agregatu prądotwórczego jest zapis w pkt. 1 Elektroniczny panel sterowania – menu w języku polskim – czy panel może mieć menu na zasadzie piktogramów?	Zamawiający dopuszcza panel sterowania – menu w języku polskim lub panel menu na zasadzie piktogramów.	NIE

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o.
(-)
Krzysztof Sikora