

**ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ,
MODYFIKACJA TREŚCI SWZ z dnia 27.11.2024 r.**

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji,
pn: „Budowa ul. Jana Skrzetuskiego i Onufrego Zagłoby w Lesznie”**

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszno, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Referat Inwestycji, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie informacji, że na kanalizacji sanitarnej Zamawiający dopuszcza układanie kanałów DN 200 ze spadkiem 0,36 % - np. odcinek s11- s12, a na pozostałych odcinkach ze spadkiem 0,4%, zgodnie z projektem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ i dokumentacji technicznej.
Nie dopuszcza pochylenia 0,36%.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8b do SWZ polegającej na modyfikacji **ust. 4 § 16 (Zmiany umowy)**

Było:

4. Strony uzgadniają, że zmiana umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa ust. 1 pkt. 6 umowy, nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o sporządzony i zaakceptowany przez strony protokół konieczności.

Jest:

4. Strony uzgadniają, że zmiana umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa ust. 1 pkt. 6 umowy, będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o sporządzony i zaakceptowany przez strony protokół konieczności.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

**Z poważaniem
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Inżynier Miejski
/-/Rafał Bukowski**

Załączniki:

1. Załącznik nr 8b - Zmodyfikowany projekt umowy .