



Przymuszewo, dnia 28.10.2024r.

Zn.spr.: SA.270.15.2024

*Dotyczy: < Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego w Leśnictwie Antoniewo wraz z drogą pożarową >*

**W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.10.2024r.:**

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jako równoważny zbiornik na bazie rury stalowej spiralnie karbowanej zabezpieczonej warstwą cynku?

**Nadleśnictwo Przymuszewo odpowiada:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiorników innych niż wykonanych z polietylenu.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Magdalena Kurszewska tel.: 52 323 38 59, kom. e-mail: Magdalena.Kurszewska@torun.lasy.gov.pl