



Urząd Gminy Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

Tel. (32) 6424-501, fax: (32) 6424-801
E-mail: sekretariat@gminaboleslaw.pl
www. gminaboleslaw.pl



Znak: IR.271.5.2022

Bolesław, dn. 14.04.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na realizację inwestycji pn.: „**Modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Bolesław, wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.**”

W związku z pytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy postępowania pn. : "IR.271.5.2022 Modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Bolesław, wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" Witam, Z uwagi na fakt iż obecnie na rynku nie dostępny jest styropian grafit o współczynniku 0,032 W/(m*K)- (opisany w kosztorysie), bądź też czas oczekiwania na zamówiony styropian o danym współczynniku wynosi ponad 3 miesiące i nie gwarantuje dostawy w tym terminie. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania docieplenia styropianem o współczynniku 0,039 W/(m*K)- (białym)ze zwiększoną grubością o tle żeby zachować wymagany współczynnik przenikania w przypadku braku na rynku wymaganego materiału? W przypadku styropianu 0.032W/(m*K)- grubość 10 cm - zastosować styropian o współczynniku 0,039W/(m*K)- grubość 12 cm W przypadku styropianu 0.032W/(m*K)- grubość 15 cm - zastosować styropian o współczynniku 0,039W/(m*K)- grubość 17 cm W przypadku styropianu 0.032W/(m*K)- grubość 17 cm - zastosować styropian o współczynniku 0,039W/(m*K)- grubość 21 cm . Pragniemy zaznaczyć że podany przez nas zamienny styropian jest dostępny po miesiącu od zamówienia dzięki czemu umożliwi wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie. Ponadto informujemy iż na obecną chwilę mamy możliwość zamówienia wymaganego styropianu 0.032W/(m*K) z terminem realizacji 5 tygodni, jednak producent, ze względu na obecny rynek, nie może zapewnić że za miesiąc (w przypadku podpisania umowy) dany produkt będzie dostępny. Dlatego, celem rzetelnego i przede wszystkim terminowego wykonania zamówienia prosimy o pozytywne rozpatrzenie tego materiału jako alternatywnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie alternatywnego materiału do ocieplenia tj. zmiany rodzaju styropianu przyjętego w dokumentacji technicznej.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku miejscowego stwierdzono, iż aktualnie nie występują problemy z dostępnością styropianu przyjętego w dokumentacji a czas oczekiwania na dostawę wynosi maksymalnie do 1 miesiąca.

Wójt
mgr inż. Krzysztof Dudziński