

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Modyfikacja treści SWZ nr 2

Dot. zamówienia publicznego „Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 oraz art. 137 ust.1, 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia i wynikającą z nich modyfikację SWZ udzielone na zapytania potencjalnych wykonawców:

Pismo z dn. 02.06.2023 r.:

1. *Prosimy o potwierdzenie iż, realizacja dostaw będzie się odbywała w dni robocze tj., od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uszczegółowienie o te dane w umowie.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że realizacja dostaw będzie odbywała się w dni robocze tj., od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. *Czy zamówienia na dostawę oleju napędowego będą składane w dni powszednie tj., od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? W przypadku potwierdzenia prosimy o uszczegółowienie o ten zapis w umowie.*

Odpowiedź: Zamówienia na dostawę oleju napędowego będą składane w dni powszednie tj., od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

3. *Czy zbiorniki Zamawiającego będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne decyzje UDT?*

Odpowiedź: Zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne decyzje UDT.

4. *Prosimy o określenie ilości i wielkości zbiorników Zamawiającego.*

Odpowiedź: Zamawiający posiada jeden zbiornik o pojemności 20 000 litrów.

5. *Prosimy o potwierdzenie czy urządzenia pomiarowe Zamawiającego będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że urządzenia pomiarowe Zamawiającego będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje.

6. *Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1035)?*

Odpowiedź: Pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1035)

7. *Czy pobór próbek będzie dokonywany przy każdej dostawie?*

Odpowiedź: Pobór próbek nie będzie dokonywany przy każdej dostawie.

8. *Dot. & 4 ust. 4 Umowy. Zamawiający wymaga aby każdy transport paliwa był zaplombowany w miejscu wydania paliwa, uszkodzone plomby będą podstawą do nieodebrania partii paliwa. Czy zaplombowanie skrzyni załadunkowo-rozładunkowej, w której są umieszczone zawory wlewowe i spustowe będzie wystarczające na spełnienie wymogu Zamawiającego? Zawory załadunkowe i rozładunkowe przy autocysternach nie są przystosowane do ich plombowania, zostało to właśnie przewidziane na skrzyni załadunkowo-rozładunkowej autocysterny.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaplombowanie skrzyni załadunkowo-rozładunkowej, w której umieszczone są zawory wlewowe i spustowe jako wystarczające na spełnienie wymogu Zamawiającego, pod warunkiem, iż zerwanie plomb nastąpi przed zrzutem paliwa na stacji Zamawiającego.

9. *Dot. & 13 Umowy, który mówi iż, „W przypadku zawinionym przez Wykonawcę opóźnienia w dostawie określonej w & 3 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnic w cenie zakupu przedmiotu dostawy nabytego przez Zamawiającego u innego Wykonawcy. Prosimy o doprecyzowanie o jakim opóźnieniu dokładnie mowa?*

Odpowiedź: Zgodnie z & 1 ust. 3 Projektu Umowy, który określa termin dostawy na 48 godz. – opóźnienie uważa się po terminie 48 godz.

10. *Dot. & 9 ust. 6 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do powyższego & zapisu regulującego tryb reklamacyjny. Proponujemy aby termin 24 godzin dotyczył reklamacji ilościowej zaś termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej wyznaczyć na 7 dni? Czy Zamawiający wyrazi na to zgodę?*

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy § 9 ust. 6 Projektu Umowy z uwagi na konieczność zapewnienia paliwa niezbędnego do realizacji zadań Zamawiającego.

11. *Dot. & 7 oraz & 8 ust. 1 Umowy. Zamawiający **trzy razy w roku** ma prawo przeprowadzić **na koszt Wykonawcy** kontrolę jakości dostarczonego oleju napędowego, badając co najmniej 3 parametry tj., zawartość wody, blokadę zimnego filtra oraz temperaturę mętnienia. Proponujemy aby badanie próbek paliwa odbywało się na koszt Zamawiającego, gdyż Wykonawca daje rękojmię właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Jeśli Zamawiający chce badać jakość paliw i ewentualnie potem wywodzić z tego skutki prawne to wydaje się być zasadnym iż, to na Zamawiającym spoczywa obowiązek poniesienia kosztów takiego badania. W związku z tym proponujemy wprowadzić zapis, iż Wykonawca zapłaci za badanie jakości*

oleju napędowego jedynie w przypadku negatywnych wyników badań potwierdzonych przez niezależne akredytowane laboratorium.

Odpowiedź: Wykonawca utrzymuje w mocy § 7 oraz § 8 ust. 1 Projektu Umowy.

12. *W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe prosimy o doprecyzowanie jaki koszt z tytułu badania jednej próbki miałby ponieść Wykonawca. Jest to niezbędne w celu prawidłowego skalkulowania wartości oferty.*

Odpowiedź: Wykonawca powinien określić kwoty badania jednej próbki, gdyż to na nim spoczywa obowiązek dokonania badania.

13. *Dot. & 13 Umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu, w taki sposób że, Zamawiający będzie miał prawo żądać pokrycia różnicy w zakupie paliwa u innego dostawcy, jedynie po bezskutecznym upływie zgłoszonej reklamacji Wykonawcy tj., bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego terminu dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

14. *Załącznik nr 3 do SWZ „Wykaz dostaw”. Dot. Przedmiot i krótki opis dostawy. Prosimy o doprecyzowanie o jaki rozdział V ust. 1 pkt.2 SWZ Zamawiającemu chodzi?*

Odpowiedź: Ww zapis Zamawiający zastępuje rozdz. 4 ust. 1 pkt 1.1.4. SWZ. W załączeniu – aktualny załącznik nr 3

15. *Prosimy o potwierdzenie iż, przedmiotem przetargu jest wyłącznie ON standardowy tj., letni, przejściowy i zimowy.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

16. *Czy Kupujący wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Kupującego płatności bez wskazania w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Kupującego wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane zostaną wszelkie inne płatności Kupującego, które w treści przelewu opisane zostaną nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury?*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

17. *Czy Kupujący wyrazi zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Sprzedawcę wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami lub ich dochodzenie. Wyrażenie powyższej zgody upoważnia Sprzedawcę do udostępnienia w/w osobie trzeciej informacji niezbędnych do dochodzenia przenoszonych wierzytelności lub jej dalszego obrotu w tym m.in.:*

wysokości zadłużenia oraz informacji o ustanowionych zabezpieczeniach. O dokonaniu przeniesienia wierzytelności Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

18. *Czy Kupujący wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie Sprzedawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości. Ponadto czy Kupujący wyrazi zgodę aby zobowiązać się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu?*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

19. *Czy zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia ilościowe odbywały się na podstawie dowodu wydania z bazy magazynowej z której realizowane będą dostawy ewentualnie licznika autocysterny w temperaturze referencyjnej 15 stopni C? Rozliczenia dostaw dokonywane w ten sposób są obciążone mniejszym błędem niż rozliczenia oparte na odczytach urządzeń pomiarowych w zbiornikach Zamawiającego. Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczenia ilościowe odbywały się na podstawie dowodu wydania z bazy magazynowej z której realizowane będą dostawy.

20. *W przypadku braku zgody na wniosek zawarty powyżej czy Zamawiający wyrazi zgodę na:*
- udostępni na wniosek Wykonawcy Świadczenia legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi po podpisaniu umowy?*
 - będzie przekazywał Protokoły oraz wydruki z urządzenia pomiarowego zamontowanego na zbiorniku przed i po każdej dostawie na adres email wskazany przez Wykonawcę?*
 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne dostawy kontrolne (np. dwa razy w roku) w celu weryfikacji możliwości rozkalibrowania układu pomiarowego Zamawiającego w wyniku np. pracy gruntu zbiornika, przesunięcia się lub zawieszania sondy pomiarowej, urządzenia pomiarowego, odkładanie się BIO w zbiorniku, itp.)?*

Odpowiedź: Nie dotyczy

21. *W przypadku nie wyrażenia zgody na pytanie nr 19, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wprowadzić do umowy zapis, iż, w sytuacji awarii urządzeń pomiarowych Zamawiającego lub przekroczenia zakresu pomiarowego zbiornika rozliczenia ilościowe będą odbywały się na podstawie dowodu wydania paliwa z bazy magazynowej lub ewentualnie legalizowanego licznika autocysterny?*

Odpowiedź: Nie dotyczy

22. *Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np.: autocysterny do miejsca rozładunku?*

Odpowiedź: Nie występują żadne utrudnienia w dojeździe do miejsca rozładunku.

23. *Prosimy o potwierdzenie, że próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 1035) oraz polską normą PN-EN ISO 3170?*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

24. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby do każdej przyjętej dostawy Zamawiający załączał wyniki pomiarów przed i po zlaniu oleju napędowego wykonanych w zbiornikach Zamawiającego określających ilość, gęstość i temperaturę ON w postaci wydruku z programu komputerowego Zamawiającego?*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

25. *Wnoskujemy aby w przypadku poboru próby paliwa pobierana była również oraz zabezpieczona i przechowywana przez Zamawiającego kontrpróba.*

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku.

26. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby za datę zapłaty przyjąć datę wpływu należności na konto Sprzedawcy? W przypadku zgody prosimy o stosowny zapis w umowie.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

27. *Prosimy o potwierdzenie iż, jednostką rozliczeniową jest zł/m³.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

28. *Prosimy o potwierdzenie iż, w przypadku złożenia zamówienia na paliwo w piątek dostawa paliwa odbędzie się w najbliższy dzień roboczy tj., poniedziałek.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

29. *Dotyczy & 8 Umowy. Czy badaniom będą podlegać próbki pobrane wyłącznie z autocysterny Wykonawcy? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uszczegółowienie o ten zapis w umowie.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że badaniom będą podlegać próbki pobrane wyłącznie z autocysterny Wykonawcy.

30. *Czy KRS Wykonawca ma przedłożyć wraz z Ofertą czy na wezwanie Zamawiającego? Prosimy o wyjaśnienie gdyż w dokumentacji przetargowej pojawia się niespójność. Raz Państwo piszecie iż, dokument o którym mowa ma być przedłożony wraz z Ofertą zaś w innym punkcie na wezwanie Zamawiającego.*

Odpowiedź: Wykonawca ma przedłożyć odpis KRS wraz z ofertą. Przedłożenie KRS służy dwóm celom. Po pierwsze potwierdza złożenie oferty przez umocowaną osobę. Stwierdza, czy osoba podpisująca ofertę, jest do tego umocowana, co może stanowić przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4) p.z.p. Po drugie stanowi podmiotowy środek dowodowy, przez co może być powodem wykluczenia wykonawcy.

31. **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie opustu % opustem kwotowym wyrażonym w zł/m3 który będzie stały przez cały okres realizacji przedmiotu umowy?**

Odpowiedź: Zamawiający odstąpił od upustu w %. Odpowiedź udzielona w piśmie z dn. 01.06.2023

32. *W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o stosowne korekty w SWZ oraz Wzorzę Umowy i Formularzu Ofertowym.*

Odpowiedź: W załączeniu aktualne załączniki formularza oferty i wzoru umowy.

33. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby formułą obliczania ceny oferty jak i późniejszej sprzedaży była cena oparta na notowaniach Producenta PKN Orlen S.A.?*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje formułę obliczania ceny oferty opartej na notowaniach Orlen i Lotos

34. *Dotyczy Rozdział 11 pkt. 4 SWZ oraz & 6 Wzoru Umowy oraz w przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe. Uprzejmie informujemy iż, w sierpniu 2022 **GRUPA LOTOS S.A.** została **wykreślona z KRS** w związku z przejściem jej przez PKN Orlen S.A. Obecnie notowania cen hurtowych ogłaszanych na stronie https://www.lotos.pl/144/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw jest informacją zamieszczaną właśnie przez Producenta PKN Orlen S.A. zaś ceny na tej stronie są identyczne jak ceny publikowane na stronie <https://www.ornen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw>. Jeżeli Zamawiający życzy sobie aby formułą obliczania ceny sprzedaży była cena oparta na średniej arytmetycznej to w związku z tym, czy wyrażą Państwo zgodę na wprowadzenie w miejsce cen ogłaszanych na stronie https://www.lotos.pl/144/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw cen ogłaszanych przez ARAMCO FUELS POLAND Sp. z o.o. (strona: <https://poland.aramco.com/pl-pl/pricing/spot-pricing>)*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. *W przypadku zgody na powyższe prosimy o stosowne korekty w SWZ, Umowie.*

Odpowiedź: Nie dotyczy

36. *Dot. Rozdział 11 pkt. 4 SWZ. oraz Formularz Ofertowy. Prosimy o wyjaśnienie czy „wartość marży lub upustu przemnożyć należy przez zamawianą ilość i wpisać w kolumnie nr 5 wiersz 4 jak wymaga Zamawiający, czy należy tą wartość wpisać w wierszu 3 kolumny 5 ? W opinii Wykonawcy tak powinno być.*

Odpowiedź: W załączeniu – aktualny załącznik stanowiący formularz oferty

37. *Dot. rozdział 11 pkt 4 SWZ. Zamawiający pisze iż, wartość marży i upustu musi być większa od „0” pod rygorem odrzucenia oferty. Uprzejmie informujemy iż, wartość upustu jest wartością mniejszą od zera. Stąd należałoby to uznać za pomyłkę pisarską Zamawiającego i pewnie Zamawiającemu chodziło iż, wartość marży i upustu musi być różna od „0” Prosimy o stosowną korektę zapisu.*

Odpowiedź: W niniejszym punkcie SWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu:

„Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym. W kolumnie nr 3 w wierszu 1 tabeli Wykonawca zobowiązany jest podać średnią

cenę arytmetyczną oleju napędowego za 1 m³ paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C, określoną w dniu **31.05.2023 r.** na podstawie cen hurtowych grupy Grupa Lotos SA i PKN Orlen SA. Następnie tę cenę jednostkową należy pomnożyć przez zamawianą ilość m³ paliwa (kolumna nr 4, wiersz 1), przez co uzyskana zostanie „wartość netto” (kolumna nr 5, wiersz 1). Następnie należy wpisać wartość marży (+) lub upustu (-) w [zł] za 1 m³ (kolumna nr 3, wiersz 2) oraz przemnożyć przez zamawianą ilość. Wartość netto po uwzględnieniu marży lub upustu przemnożyć przez zamawianą ilość i wpisać w kolumnie nr 5 w wierszu 3. Należy uwzględnić 23% podatek VAT z wiersza „Podatek VAT 23%. W wierszu „cena oferty brutto” Wykonawca zobowiązany jest podać wartość oferowanej dostawy. Wartość marży / upustu musi być RÓŻNA od „0”, pod rygorem odrzucenia oferty. Wartość marży / wartość upustu, po przeliczeniu na 1 M³ paliwa **należy wpisać pod tabelą**. Wartość ta zostanie wpisana do umowy”.

38. *Zgodnie z Formularzem Oferty Zamawiający wymaga aby w Formularzu Wykonawca podał „wartość upustu ...zł brutto/litr albo wartość marży.....zł brutto/litr. Zgodnie z & 6 ust. 1 i ust. 4 Wzoru Umowy, wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczą cen wyrażonych w zł/m³, w związku z powyższym, podanie wartości upustu /marży wyrażonej w zł brutto/ litr (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) jest niezasadne i nigdy nie będzie się zgadzało z upustem wyrażonym w zł/m³. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od tego wymogu.*

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zamiany zapisu na zł./m³. W załączeniu aktualny formularz oferty.

39. *Proszę o potwierdzenie iż, wartość upustu % wpisanego do Oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.*

Odpowiedź: W wyniku udzielonych wyjaśnień nr 1 i modyfikacji nr 1 SWZ, wartość marży/upustu określa się w złotych.

40. *Czy rozliczanie ilości dostaw będzie się odbywało w litrach rzeczywistych?*

Odpowiedź: Tak

41. *Dotyczy & 1 ust. 6 Umowy. Przy tak ukształtowanym postanowieniu umownym - Zamawiający powinien podać min. wielkość przedmiotu zamówienia jaką planuje zakupić.*

Odpowiedź: 700 m³ paliwa ± 10%

42. *Dotyczy & 9 ust.3 Umowy. Czy takie badanie będzie liczone jako badanie wchodzące w skład 3 badań do których ma prawo Zamawiający ? A jeśli nie to kto pokryje koszty badania jeżeli wynik potwierdzi jakość paliwa deklarowaną przez Wykonawcę ? Prosimy o informację i stosowny zapis do umowy.*

Odpowiedź: Tak

43. *Dotyczy & 12 ust. 3 pkt. 3. Zgodnie z Ustawą PZP powinna być przewidziana waloryzacja umowy art 439 PZP.*

Odpowiedź: Klauzula waloryzacyjna wg art. 439 PZP odnosi się do zmiany cen umów na roboty budowlane i usługi. W przypadku postępowania, uwzględnia się klauzule waloryzacyjne enumeratywnie wymienione w art. 436 pkt 4 ppkt b) ustawy (w załączeniu – aktualny załącznik nr 9). Dodatkowo, stałą wartością będzie marża lub oferowany upust, gdyż ceny hurtowe paliw będą kształtowane przez rynek ogólnoswiatowy.

44. *Dotyczy & 12 ust. 3 pkt. 4. O jaką Gminę Zamawiającemu chodzi?*

Odpowiedź: Niniejszy zapis zawiera omyłkę. Chodzi o postępowania Zamawiającego

45. *Dotyczy & 13 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „W przypadku zawinionym przez Wykonawcę opóźnienia w dostawie” na „ W przypadku zwłoki w dostawie określonej.....”*

Odpowiedź: Tak. W załączeniu – aktualny załącznik nr 9

46. *Dotyczy & 4 ust. 2 Umowy. Czy ilość w temperaturze referencyjnej 15 stopni czy dotyczy to ilości w temperaturze rzeczywistej?*

Odpowiedź: Tak

47. *Dotyczy & 4 ust.3 Umowy. Prosimy o udostępnienie protokołu o którym mowa.*

Odpowiedź: Protokół przedstawiony będzie przez Wykonawcę wyłonionego z postępowania

48. *Dotyczy & 4 ust. 1 Umowy. Producenci magazynują paliwa w sieci baz magazynowych na terenie całego kraju, dlatego świadectwa ich jakości są często wystawione również przez jednostki upoważnione do wykonywania badań. W związku z powyższym czy Zamawiający zaakceptuje aktualny atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań jako spełnienie wymogu o którym mowa tym paragrafie oraz zgodnie z & 9 ust.4 niniejszej umowy.*

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje powyższe.

49. *Dotyczy & 8 ust. 4 Umowy. Prosimy o modyfikację zapisu iż, będzie to akredytowane niezależne laboratorium.*

Odpowiedź: TAK. W załączeniu aktualny projekt umowy

50. *Dotyczy & 9 ust. 2 Umowy. Czy za złą jakość paliwa Zamawiający ma na myśli paliwo niezgodne z art 1 ust. 2 Umowy?*

Odpowiedź: TAK

51. *Dotyczy & 9 ust. 4 Umowy. Czy Zamawiający przy porównywaniu wyników badań laboratoryjnych próbki paliwa pobranej z autocysterny Wykonawcy z atestem jakościowym dołączonym do dostawy, z której pochodziła ta próba będzie uwzględniał normatywne błędy pomiarów dla poszczególnych metod badań, którymi określone są poszczególne parametry paliwa?*

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni normatywne błędy pomiarów.

52. *Dotyczy & 9 ust. 4 Umowy. Niezgodność wyniku badań parametrów próbki paliwa ze świadectwem jakości nie oznacza, że paliwo to straciło swe użytkowe właściwości. O tym, że paliwo jest wadliwe, złej jakości decyduje wynik badań próbki potwierdzający, że dostarczone paliwo jest niezgodne z obowiązującymi normami i Rozporządzeniami Ministra Gospodarki. Czy Zamawiający potwierdza powyższe?*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

53. *W nawiązaniu do wniosku przesłanego dnia 25.05 prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów finansowych o których mowa w piśmie.*

Odpowiedź: Odpowiedź na wniosek została udzielona w dn. 05.06.2023 r.

Pismo z dn. 07.06.2023 r.:

1. *Dotyczy rozdziału 1 ust. 1 pkt 10. Wnosimy o zmianę zapisu w taki sposób aby rozliczenie następowało na podstawie dokumentu wydania z bazy paliw lub legalizowanego licznika zamontowanego na cysternie w temperaturze referencyjnej tj. 15oC. Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym: „podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 st. C.” Poza powyższym rozporządzeniem do temperatury referencyjnej 15 st. C odwołują się również inne akty prawne: Ustawa o Zapasach Ropy Naftowej, rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie czynności jakościowych dla paliw ciekłych (w tym olejów napędowych) i gęstości w temperaturze 15 st. C.*

Odpowiedź: Odpowiedź udzielona w pytaniu 19 niniejszych wyjaśnień.

2. *Dotyczy rozdziału 1 ust. 1 pkt 11. Odnośnie badań w akredytowanym laboratorium na koszt wykonawcy. Prosimy o zmianę zapisów, w taki sposób, aby Wykonawca był zobligowany do pokrycia kosztów, wyłącznie w przypadku, gdy wyniki badań wskażą niezgodność parametrów z właściwą normą. Wykonawca gwarantuje iż produkt każdorazowo spełnia wszelkie wymagania określone we właściwych normach, co dodatkowo każdorazowo potwierdza przedłożeniem świadectwa jakości wydanego przez akredytowane laboratorium. W naszej ocenie jest to wystarczający dowód iż produkt posiada parametry zgodne z normą, a obciążanie wykonawcy dodatkowymi kosztami, w przypadku zgodności jest bezzasadne.*

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis

3. *Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ §3. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, poprzez zastosowanie sformułowania o treści: „w przypadku, gdy termin realizacji dostawy upływa w dniu wolnym od pracy, wykonawca zobligowany jest do jej realizacji w kolejnym dniu roboczym, w godzinach 7:00- 20:00, taka dostawa będzie traktowana jako wykonana w terminie”.*

Odpowiedź: Zgodnie z kodeksem cywilnym

4. *Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ §5 ust. 2. Wnosimy o skrócenie terminu płatności faktur do*

21 dni. W związku z drastycznym wzrostem kosztów finansowania po stronie wykonawcy, a co za tym idzie koniecznością zawarcia ich w składanej ofercie, takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, tzn. plik w formacie pdf. podpisany elektronicznie na wskazany adres e-mail?

Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, tzn. plik w formacie pdf. podpisany elektronicznie na wskazany adres e-mail

6. W związku z opublikowanymi w dniu 06.06.2023 r. wyjaśnieniami treści SWZ oraz nowelizacją załącznika nr 1 do SWZ, zwracamy się z prośbą o ujednoczenie jednostek miary w załączniku nr 1 do SWZ w tabeli kalkulacyjnej oraz w deklaracji wielkości upustu, tak aby w każdej pozycji wykonawca mógł określić wielkość upustu w spójnej wielkości tj. w odnienieniu do m³ lub litrów. Proponujemy, aby zastosować upust w wielkości zł/m³, a nie litrach

Odpowiedź: W załączeniu aktualne załączniki.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

W celu pozyskania wszystkich istotnych informacji o niniejszym postępowaniu, prosimy o śledzenie wszelkich zmian, które umieszczane są na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/770569>

Przypominamy, że termin składania ofert mija w dniu **23.06.2023 r. o godz. 10:00**. Termin otwarcia ofert odbędzie się **23.06.2023 r. godz. 10:15**.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Wykaz dostaw

Zatwierdzono:

Małgorzata Zemlik

/ - /

Prezes Zarządu