

271.8.34.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (1)

Dot. „Dostawa i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie”

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego o wartości do 130 000 zł na **„Dostawę i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie”** do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwóch paneli o mocy 230 W każdy? Takie rozwiązanie gwarantuje nieprzerwaną pracę w przypadku mechanicznego uszkodzenia jednego z paneli oraz możliwość ładowania akumulatorów w przypadku zacinienia jednego z paneli – czego nie gwarantuje zastosowanie jednego dużego panelu.
2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwóch akumulatorów o pojemności 120 Ah każdy?

Wyjaśnienia:

Ad.1. Tak, Zamawiający dopuści zastosowanie dwóch paneli o mocy 230 W każdy.

Ad.2. Tak, zamawiający dopuści zastosowanie dwóch akumulatorów o pojemności 120 Ah każdy.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią zapytania ofertowego.

WÓJT GMINY

ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

MGR INŻ. WALDEMAR KUBIAK