

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją na obiekcie przy ul. Kochanowskiego 11-13”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, informuję:

### **Pytanie 1:**

Na dachu znajdują się komin-y wentylacyjne nie przyjęto ich do obróbek blacharskich czy przyjąć i w jakiej ilości?

### **Odpowiedź:**

Obróbki blacharskie kominów wentylacyjnych zostały opisane na rzucie dachu – typ A.

### **Pytanie 2:**

Prosimy o określenie technologii naprawy kominów wentylacyjnych.

### **Odpowiedź:**

Należy uwzględnić renowację wszystkich kominów wentylacyjnych (uzupełnienie tynku, malowanie, naprawa czap betonowych).

### **Pytanie 3:**

W jaki sposób mają być zamontowane haki rynnowe (nie przyjęto belki startowej) czy przyjąć i w jakiej ilości oraz jaki wymiar ?

### **Odpowiedź:**

Ocieplenie dachu wzdłuż rynien należy zakończyć elementem (elementami) do mocowania uchwyty-ów rynnowych i obróbek blacharskich dostosowanymi do grubości ocieplenia.

### **Pytanie 4:**

Instalacja odgromowa nie nadaje się do odtworzenia czy przyjąć wymianę – w jakiej ilości oraz jaki wymiar ?

### **Odpowiedź:**

Instalację odgromową należy odtworzyć stosując parametry określone obowiązującymi przepisami. Po odtworzeniu instalacji należy wykonać pomiary sprawności.

### **Pytanie 5:**

Czy przyjąć do wymiany gzymsy podrynnowe?

### **Odpowiedź:**

Gzymsy podrynnowe nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

**/-/ Prezydent Grudziądza**