

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wymiana agregatu wody lodowej do aparatu MRI**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000977893

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: H. Kamieńskiego 73a

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-124

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 713270591

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wssk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana agregatu wody lodowej do aparatu MRI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cf4bb63-f35b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00218081

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019673/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Dostawa agregatu wody lodowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133821/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Szp/FZ – 42/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana na nowy systemu chłodniczego typu free-cooling dla Rezonansu Magnetycznego 1,5T zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego przy budynku D - teren, tj. agregatu do oziębiania glikolu 30RBS080-0438-PE f-my „Carrier” wraz z modułem hydraulicznym i z jednym obiegiem wody składającego się z:

1) agregatu chłodniczego typu free-cooling (z pompą i sprężarką czynnika chłodzącego oraz sterownikiem) z podwójnym skraplaczem czynnika chłodzącego z wentylatorami zlokalizowanego na terenie przy budynku D

2) zbiornika buforowego zlokalizowanego na postumencie obok agregatu Carrier zwanego dalej „agregatem chłodniczym”.

2. Wymagane parametry techniczne nowego agregatu wody lodowej dla Chłodzenia Rezonansu Magnetycznego 1,5T określa Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) demontaż agregatu i innych podzespołów koniecznych do wymiany i jego utylizacja ,
2) demontaż zbiornika buforowego, w tym usunięcie starego glikolu, wyflukanie instalacji i utylizacja płuczki. Zalanie układu nowym glikolem.

3) montaż dostarczonego agregatu i innych dostarczonych, nowych podzespołów, instalacja, napełnienie czynnikiem ziębniczym i uruchomienie;

montaż nowego agregatu wymagany jest w tym samym miejscu, w którym obecnie jest zainstalowany „stary” agregat na istniejącej płycie betonowej. Zamawiający wymaga od wykonawcy dopasowania montażu do istniejącej na terenie płyty betonowej oraz podłączenia obiegu "glikolu" do istniejącego orurowania na terenie. Jeśli nowy agregat ma większe wymiary niż istniejąca płyta betonowa należy dostosować fundament do nowego agregatu

4) przeszkolenie 2-3 osób wyznaczonych przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z

Zamawiającym w podstawowym zakresie pracy dostarczonego agregatu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162405,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199014,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162405,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "COOL" Daria Kalinowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1132092502

7.3.3) Ulica: ul. Lipowa 10

7.3.4) Miejscowość: Chotomów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-123

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Posadowienie i podłączenie do instalacji chillera

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162405,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące