



# Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nasz znak: DT4200.35.22.MC

Nowy Targ, 14.07.2022 r.

**Dział Techniczny**  
**Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
**w Nowym Targu Sp. z o.o.**  
**ul. Długa 21**  
**34-400 Nowy Targ**

**Dotyczy:** Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać sieć kanalizacji sanitarnej projektowana w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Słonecznej w Nowym Targu.

Dział Techniczny ustala następujące warunki techniczne jakim powinna odpowiadać sieć kanalizacji sanitarnej projektowana w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Słonecznej w Nowym Targu:

1. Punktem włączeniowym dla projektowanej kanalizacji będzie istniejący kanał sanitarny  $\varnothing$  315 w południowej części ul. Słonecznej na terenie nieruchomości dz. ew. nr 4525/1.
2. Kanał główny należy projektować z rur PVC-U lite SN 12, przykanaliki min. SN 8  $\varnothing$  160
3. Przykanaliki sanitarne do granicy działki/budynku dla istniejących zabudowań mieszkalnych - należy ocenić ukształtowanie terenu i zaprojektować takie zagłębienie kanału, które pozwoli na grawitacyjny odbiór ścieków z istniejących budynków. Projektant winien przeanalizować przyłączenie racjonalnej ilości działek przy maksymalnej głębokości kanału do 3,0m.
4. Wykonawca pozyska zgodę właściciela kanalizacji na odcinku 4-5 oraz 4-6-7 na jego przebudowę.
5. Trasę przewodów kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą należy zaprojektować na terenie działek stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa. W przypadku braku takiej możliwości wymagane jest uzyskanie pisemnych uzgodnień z właścicielami działek dotyczących lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej z odejściami oraz uzyskanie zgód na wejście w teren działek i wykonanie robót budowlanych.
6. Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami oraz wymaganiami MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. zawartymi w „Wytyczne projektowania i wykonawstwa – warunki, standardy, wymagania – Część I, Sieci wodociągowe i kanalizacyjne” MZWiK Sp. z o.o., Nowy Targ, lipiec 2020 r.
7. Przed złożeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebiegi projektowanych tras przewodów (tzw. „konceptja trasy”) przedstawione na mapie do celów projektowych należy uzgodnić z MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.
8. Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej winny być zastosowane reguły:
  - Stosować włązy żeliwne (żeliwo szare) z wkładką tłumiącą wg normy DIN EN 124, bez zawiasu klasy D400 z logo Wodociągi – Kanalizacje – Nowy Targ
  - Studzienki prefabrykowane betonowe min.  $\varnothing$  1000 do gł. 3m powyżej głębokości 3 m stosować  $\varnothing$  1200 , z ostatnim kręgiem stożkowym, niesymetrycznym, tzw. konus. Nie należy stosować pierścieni odciążających. Studnie na główny kolektorze sanitarnym należy rozmieścić tak, aby możliwe było podłączenie wszystkich nieruchomości. (w tym obecnie nie planowanych do zabudowania), bez konieczności ich dobudowy w przyszłości.



## Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

---

- Nie dopuszcza się wprowadzenie przykanalików poprzez trójnik (wyłączenie poprzez rewizyjne). Na odejściach do budynków, w przypadku zmian kierunku i spadku należy stosować studzienki rewizyjne min.  $\varnothing 425$  PVC.
- Każdy z lokali w zabudowie szeregowej winien posiadać odrębne przyłącze do kanalizacji

Osoba merytorycznie odpowiedzialna: Kierownik Działu Technicznego Renata Batkiewicz-Rams  
tel. 18 261 23 97

Kierownik  
Działu Technicznego  
*Renata Batkiewicz-Rams*

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a