



L.dz. 4/992/2022/DZP

Olsztyn, 27.06.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy: postępowania nr 180/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym dotyczącym wykonania inwestycji pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej katedry drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” w formule zaprojektuj-wybuduj**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

Do dokumentów przetargowych nie załączono warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Czy zamawiający posiada jakiegokolwiek uzgodnienia dotyczące w/w przyłączenia?

### **Pytanie nr 2:**

Co Zamawiający rozumie przez "budowę przyłączy energetycznego do zasilenia budynku hali"? Czy ma być to przyłącze bezpośrednio do sieci, czy może być z istniejącego obwodu (jest wystarczająca moc) poprzez WLZ?

### **Pytanie nr 3:**

Zamawiający wymaga "Budowy instalacji elektrycznych wewnętrznych (instalacji oświetlenia podstawowego gniazd wtykowych oraz instalacji dedykowanych dla urządzeń i maszyn)". Ile należy przewidzieć gniazd wtykowych oraz instalacji dedykowanych, czy należy przewidzieć gniazda siłowe?

### **Odpowiedź:**

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie jako właściciel linii elektroenergetycznej na terenie stacji Dydaktyczno - Badawczej w Bałdach zapewni dostawę energii elektrycznej dla nowoprojektowanego budynku hali magazynowej (istniejąca moc jest wystarczająca).

Należy zaprojektować i wykonać instalację oświetleniową, dwa gniazda wtykowe oraz jedno siłowe 16A.

**Pytanie nr 4:**

Czy nie jest pomyłką wymóg dla projektowanej posadzki przemysłowej obciążenie użytkowe 7T/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć obciążenie użytkowe posadzki magazynowej 5t/m<sup>2</sup>.

Z poważaniem,

KANCLERZ  
*mgr inż. Bogusław Stec*

*Sporządziła: Dorota Borkowska*

SPECJALISTA  
*DB*  
Dorota Borkowska

---

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 309, 10-719 Olsztyn  
tel. +48 89 523 34 72  
fax +48 89 523 32 78      [www.uwm.edu.pl/dzp](http://www.uwm.edu.pl/dzp)