

KARTA SONDOWANIA

SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ (SD-10)

Wykonawca

mgr inż. M.Woźniakowski, A.Mendyka

Bydgoszcz, dnia 11.10.2017

Nr tematu

ul.Kurpińskiego

Miejsce

Nr zamówienia

17/2017

Bydgoszcz, ul.Curie Skłodowskiej/Kurpińskiego

Zlecniodawca

Wysokość n.p.m.

Współrzędne GPS (BL) - położenie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

43,13 m

Numer sondowania

1

Typ sondy

Oznaczenie sondy

Data sondowania

Dodatkowy opis dla sondowania

Sonda lekka DPL

1141/2013

29-09-2017

w pobliżu otworu nr.1

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452

gł. [m]	Profil litologiczny	Głębokość [m] p.p.t.	Ilość uderzeń*				Tab.odczytów N10	St.z. gł.[m]	Wykres stopnia zagęszczenia I _D	W.z. I _S	I _D śr. dla warstw	I _S śr.
			10	20	30	40						
0,1	nN(PsH)	poziom wody					12	0,1 0,53	luźny	0,95	0,63	0,97
0,2							36	0,2 0,74		0,99		
0,3							24	0,3 0,66		0,97		
0,4							15	0,4 0,58		0,95		
0,5	nN(P _s +H+I +gC+KO)	1 m					13	0,5 0,55		0,95	0,45	0,93
0,6							7	0,6 0,43		0,93		
0,7							6	0,7 0,40		0,92		
0,8							9	0,8 0,40		0,92		
0,9	nN(I+Ps)	2 m					9	0,9 0,48		0,94	0,47	0,94
1,0							4	1,0 0,33		0,91		
1,1							14	1,1 0,56		0,95		
1,2							12	1,2 0,53		0,95		
1,3	I	3 m						1,3	średnio zagęszczony			
1,4								1,4				
1,5								1,5				
1,6								1,6				
1,7								1,7				
1,8								1,8				
1,9								1,9				
2,0								2,0				
2,1	I+CaCO ₃	4 m						2,1				
2,2								2,2				
2,3								2,3				
2,4								2,4				
2,5								2,5				
2,6								2,6				
2,7								2,7				
2,8								2,8				
2,9	TT//P _d	5 m						2,9	bardzo zagęszczony			
3,0								3,0				
3,1								3,1				
3,2								3,2				
3,3								3,3				
3,4								3,4				
3,5								3,5				
3,6								3,6				
3,7	P _d +TT	4 m						3,7				
3,8								3,8				
3,9								3,9				
4,0								4,0				
4,1								4,1				
4,2								4,2				
4,3								4,3				
4,4								4,4				
4,5	P _d	5 m						4,5				
4,6								4,6				
4,7								4,7				
4,8								4,8				
4,9								4,9				
5,0								5,0				

* zastosowano współczynnik korekcyjny wg IBPG

Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 1.28 © skyraster.com

Uwagi / podsumowanie badania

Badanie wykonał

mgr inż. M.Woźniakowski,
A.Mendyka

Opracował i zweryfikował

mgr i inż.K.Goncierz