



## GMINA GALEWICE

ul. Wieluńska 5; 98-405 Galewice,  
tel. 062 78 38 618; fax. 062 78 38 625; e-mail: [sekretariat@galewice.pl](mailto:sekretariat@galewice.pl); [www.galewice.pl](http://www.galewice.pl)

Galewice, 2024-09-09

**RliRG.ŚSNP.041.2.2.2024**

**Wszyscy Wykonawcy**

### Wyjaśnienie treści SWZ

**Dot.: postępowania : „ŚWIETLICA POD SOSNAM I – GOTOWI NA NOWE WYZWANIA ” Nr postępowania: RliRG.ŚSNP.041.2.2.2024**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „Pzp”, Zamawiający informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie:

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie sufitów z płyt warstwowych z rdzeniem PIR o kolorze białym RAL 9010?
2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych z płyt warstwowych o rdzeniu PIR która spełnia warunki techniczne dla obiektów całorocznych, gdzie będą przebywali ludzie?
3. Czy zamawiający dopuszcza dostawę kontenerów standardowych z dachem w których

odprowadzenie wody odbywa się przez rynny w narożach, bez potrzeby wykonywania dachu wspólnego ? Co pozwoli na zachowanie warunków technicznych dla obiektów całorocznych. Wykonanie dachu według zamieszczonego projektu nie pozwoli osiągnąć odpowiednich współczynników.

---

Odpowiedź :

Ad 1. Należy zastosować sufit podwieszony z płyt g-k albo np. z płyt sufitowych.

Ad 2. Ściany zewnętrzne mają zostać wykonane zgodnie z SWZ.

Ad. 3. Dach ma zostać wykonany zgodnie z SWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.