



Legenda:

- fundament sytuować w chodniku, na wysokości 1cm
- fundament pomalować abizelem
- wnękę słupa skierować w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy,
- wymiary wnęki 10x30 cm lub pole powierzchni wnęki min. 300 cm²
- numerację słupa malować na wysokości 1,8 m
- słup, wysięgnik i oprawę malować proszkowo na kolor RAL 9005
- pomalować podstawy słupów na wysokości 30 cm farbą antykorozyjną polimerową
- w oprawach stosować matryce o rozsyłach przyjętych w obliczeniach fotometrycznych

Investor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku 80-557 Gdańsk ul. Żaglowa 11		Jednostka Projektowa: AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z o.o., 80-557 Gdańsk, ul. Narwińska 21C	
			
			
Zadanie:	Budowa linii kablowej nN dla potrzeb realizacji zadania: "Budowa oświetlenia ul. Wspornikowej w Gdańsku"		
Adres:	działka nr: 110/3, 104/2, 102/3, 68/6; obr. ew. 0099; gm. m. Gdańsk		
	data: 03.2020 sygn:		
Tytuł:	Widok projektowanych latarni oświetleniowych stylizowanych		
Projektant:	mgr inż. Ewa Ziemska	upr. MAZ/02/20/PWBE/18	Podpis
Sprawdzający:	mgr inż. Włodzimierz Kostro	spec. Instalacyjna sieć i linie elektroener. upr. 40/45/CD/18	Podpis
Opracowanie:		spec. Instalacyjna sieć i linie elektroener.	Podpis
Opracowanie:			Podpis
			Pr. akuracja 1 z 1
			Pr. akuracja

Stadium: Projekt WYKONAWCZY, T.II