



Uwagi:

- rzędne wysokościowe przyjęte na podstawie danych zawartych na mapie dc. projektowych
- dla uzbrojenia terenu bez podanych rzędnych na mapie dc. projektowych przyjęto głębokości normatywne
- dokonać przekopy kontrolne w celu ustalenia dokładnych rzędnych w terenie lub wykonać pomiary pod nadzorem gestora sieci
- projektowaną linię kablową układać i zabezpieczyć zgodnie z N SEP-E-004 oraz wg. uzgodnień branżowych z gestorami sieci

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku 80-557 Gdańsk ul. Żaglowa 11	Jednostka Projektowa: AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z o.o., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 21C					
						
	Zadanie:					
	Budowa linii kablowej nN dla potrzeb realizacji zadania: "Budowa oświetlenia ul. Wspornikowej w Gdańsku"					
	Adres:					
działka nr: 110/3, 104/2, 102/3, 68/6; obr. ew. 0099; gm. m. Gdańsk				data: 03.2020		
Tytuł:				skala: 1:500		
Projektant:				mgr inż. Ewa Ziemska	Podpis:	nr rysunku:
Sprawdzający:				mgr inż. Włodzimierz Kostro	Podpis:	E-6
Opracowanie:					Podpis:	nr arkusza:
Opracowanie:					Podpis:	z 1