



**REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY
85-015 Bydgoszcz, Ks. Markwarta 8**

www.rckik-bydgoszcz.com.pl e-mail: krew@rckik-bydgoszcz.com.pl

L. dz. DAT-7-ZP-2022

Bydgoszcz, dnia 22.06.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na robotę budowlaną: „Budowa siedziby Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy – Oddział w Inowrocławiu” - Nr postępowania 7/ZP/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 i ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień treści zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań.

Pytanie z dn. 22.06.2022 r.:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie budynku w technologii modułowej

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający zawarł wszystkie wymogi odnośnie specyfikacji budynku w dokumentach zamówienia i PFU, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Wymagania zostały dodatkowo wyjaśnione w odpowiedziach i wyjaśnieniach treści SWZ z dn. 21.06.2022 r.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż podał minimalne warunki dot. konstrukcji budynku na str. 16 pkt. 2.3 PFU wskazując, iż „budynek ma być wykonany w systemie konstrukcji mieszanej, ściany nośne zewnętrzne przejmują część obciążenia od dachu i stropów, a pozostałą część obciążeń przejmują słupy nośne (...) Konstrukcja stalowa nie może powodować mostków termicznych. Ściany piwnic oraz strop monolityczne z betonu wodoszczelnego min. W5”.

Jedynie w zakresie jednego elementu mowa jest o stosowaniu systemu technologicznego, dotyczącego elewacji, nie zaś całego obiektu – tynk oddychający, odpowiedni dla budynków wykonywanych w technologii modułowej.

Technologia zastosowana przy budowie TO w Inowrocławiu nie może ograniczać swobodnej aranżacji przestrzeni wewnętrznej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Dotyczy to zarówno przestrzeni funkcjonalnej, jak i powierzchniowej.

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami zmienia terminy składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert – 24.06.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – 24.06.2022 godz. 10:30

Zatwierdził

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Bydgoszczy
mgr Paweł Wojtylak