

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 06.04.2023 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.382.1.10.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 215 000 euro pn.: „Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem, podłączeniem i uruchomieniem”, nr sprawy DZP.382.1.10.2023

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej także: *ustawą Pzp*, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z przepisem ust. 6, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Z jakiego materiału ma być koryto kablowe dwukomorowe min. 150x80mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że koryto kablowe dwukomorowe o wymiarach min. 150x80mm ma być wykonane z PCV.

Pytanie nr 2:

Czy SZR w rozdzielnicy niskiego napięcia działa prawidłowo?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że układ SZR w rozdzielnicy niskiego napięcia działa prawidłowo.

Pytanie nr 3:

W jaki sposób wykonać wyrzut spalin agregatu poza wiatę?

Odpowiedź:

Wiąta, w której zamontowany będzie agregat pozostanie z czterech stron otwarta, zatem odprowadzenie spalin poza wiatę nie jest konieczne.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej: