


Oznaczenie obwodu									
Opis	Do przydsku PWP	Przedpożarowy wyłącznik prądu	Ogranicznik przepięć typu 1+2	Sygnalizacja zaalarmo	Rozdzielnica kuchni RK	Rozdzielnica piętra R2	Rozdzielnica parturu RL	Rozdzielnica piwnic RP	Gniazdo 400V na parterze
Moc									
Przekrój przewodu	2x1,5								
Typ kabla	H0G5								

UWAGI:

Układ sieci TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:

- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania
- wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA



Rozdzielnica wewnętrzna 3x12 modułów, IP40

<div><div><div>Tytuł opracowania</div><div>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU PRZEDSZKOŁA SAMORządOWEGO NR 7 W PIOTRKOWIE TRYBUNAŁSKIM - ETAP 2</div></div></div>						<div><div><div><div><div>DELTA</div><div>INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE & SERWIS</div><div></div></div></div><div><div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</div><div>Zakład Projektowo-Usługowy "DELTA" Jacek Jakubowski ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrków Tryb. NIP: 771-256-21-69 zpu@deltao2.pl</div></div><div><div>Faza</div><div>PROJEKT BUDOWLANY</div></div><div><div>Branża</div><div>ELEKTRYCZNA</div></div><div><div>Nr rys.</div><div>E-04</div></div><div><div>Skala</div><div>1:10 DATA 10.2020</div></div></div></div>																	
						ZESPÓŁ PROJEKTOWY						NR UPRAWNIENI						PODPIS:					
						PROJEKTANT: Andrzej GOSZCZYŃSKI						372/94/MK											
						ASISTENT PROJEKTANTA Jacek JAKUBOWSKI Krzysztof GORTYSKI																	
						SPRAWDZAJĄCY																	
						TYTUŁ RYS.						Rozdzielnica główna RG											