



Szczecin, dnia 14.09.2020 r.

Internet

znak sprawy: SZP.2612.22.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kościoła garnizonowego wraz z rozbiórką kaplicy – budynku nr 36 w Koszalinie (PKOB 1274).

Nr Sprawy: 46/RB/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.09.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

1. Czy w zakresie prac jest dostawa i montaż witraży? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie szczegółów witraży oraz sposobu ich montażu.
2. Prosimy o podanie koloru i grubości płyt granitowych na okładziny schodów, parapety i posadzkę w nawie głównej kościoła.
3. Czy w zakresie dostaw są organy kościelne?
4. Żaden producent stolarki drzwiowej stalowej nie posiada drzwi stalowych okleinowanych, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi stalowych malowanych proszkowo?
5. Czy dla drzwi płytowych drewnianych Zamawiający dopuszcza zastosowanie okleiny z HPL?
6. Prosimy o doprecyzowanie kolor drzwi drewnianych, określenie "orzech" jest zbyt mało precyzyjne.
7. Czy krzyż na terenie zewnętrznym i na wieży kościelnej ma być gładki czy ma być na nim zawieszona postać Chrystusa?
8. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zbiornika żelbetowego na wodę deszczową na zbiornik szczelny wykonany ze skrzynek rozsączających?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

1. Zakres zadania nie obejmuje dostawy i montażu witraży.
2. Okładziny schodów z płyt granitowych o parametrach jak dla posadzki:

Gęstość	2,65-2,75 g/cm ³ ;
Wytrzymałość na ściskanie	100-220 MPa;
Ścieralność na tarczy Boehemego	0,06-0,23 cm;
Nasiąkliwość wagowa	0,1-0,7 %;
Twardość wg skali Mohsa	6-7;
Grubość	30 mm.

Parapety wewnętrzne wg pkt. 1.3.10 PW tom II.

W ofercie należy uwzględnić wykonanie okładzin w kolorach jasnych zbliżonych do aranżacji w Kościele Akademickim w Kielcach. Nie mniej przed zamówieniem i wykonaniem elementów aranżacji należy uzyskać akceptację Użytkownika oraz Zamawiającego.

3. Zakres zadania nie obejmuje dostawy organów kościelnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania drzwi malowanych proszkowo. Drzwi stalowe należy wykonać w okładzinach z płyt sklejkowych fornirowanych (drzwi D1) oraz drzwi ppoż. (D5, D6, D7, D8, D9) w okleinie drewnopodobnej.
5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie okładzin HPL drzwi płytowych pod warunkiem dobrania kolorystyki pasującej do pozostałej stolarki.
6. Na potrzeby ofertowania w sposób wystarczający zdefiniowano kolorystykę stolarki. W trakcie realizacji wymaga się uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz Użytkownika.
7. Krzyż zewnętrzny zgodnie ze specyfikacją techniczną „Elementy małej architektury”. Krzyż na wieży kościelnej bez postaci Chrystusa.
8. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zbiornika żelbetowego na zbiornik wykonany ze skrzynek rozsączających.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



zu. pplk Piotr SZCZEPANOWSKI

UZGODNIAM POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

data 14.09.20 podpis Maw

data podpis