średnice podejść opisane na rozwnięciach

— kanalizacja

-·-·- cyrkulacja

-·-·- c.w.u.

— zimna woda/instalacja hydrantowa

ø 50 średnica kanalizacji

25/20/16 średnica rur wodnych

część niepodpiwniczona

REI60

EI30 Sa

EI30 S200

MAGAZYN CHŁODNICZY

KORYTARZ

MAGAZYN CHŁODNICZY

MAGAZYN

REI60

EI60

MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH

2,75

EI60

SZATNIA

B

DN 32

MAGAZYN

SZATNIA

MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH

POM.TECHNICZNE

POM.TECHNICZNE

KOMUNIKACJA

DN 32

A

2,75

KORYTARZ

DN 32

90/200

KORYTARZ

POM.TECHNICZNE

ARCHIWUM

MAGAZYN

z wodociągu miejskiego
przyłacze istniejące; PE 63
obudować do odporności ogniowej
EI 60

nowy zawór odcinający 1"

nowy zawór pierszeństwa 1"

ADRES OBIEKTU:	ul.PIONIERSKA 13, 11-500 GIŻYCKO		
RYSUNKU:	RZUT PIWNIC - INSTALACJA WOD.KAN.		DATA: lipiec 2019r.
PROJEKTANT:	mgr inż. Romuald Szafranowski nr upr. SUW–1/86	Podpis:	SKALA: 1:100
ASYSTENT:	mgr inż. Marcin Wiczołek	Podpis:	NR RYSUNKU: IS–1