część niepodpiwniczona

REI60

EI30 Sa

EI30 S200

MAGAZYN CHŁODNICZY

wyrzutnia
0,40m2

KORYTARZ

REI60

MAGAZYN CHŁODNICZY

MAGAZYN

EI60

2,75

MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH

EI60

4950m3/h
czerpnia
0,40m2
kanałowa czujka dymu

wentylator nawiewny
4950m3/h,

kanał 400x400
obudowany pożarowo do
klasy odporności klatki
schodowej

SZATNIA

MAGAZYN

SZATNIA

MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH

POM.TECHNICZNE

POM.TECHNICZNE

KOMUNIKACJA

KORYTARZ

2,75

90
200

POM.TECHNICZNE

KORYTARZ

MAGAZYN

ARCHIWUM

ADRES OBIEKTU:	ul.PIONIERSKA 13, 11-500 GIŻYCKO		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT piwnic - wentylacja		DATA: lipiec 2019r.
PROJEKTANT:	mgr inż. Romuald Szafranowski nr upr. SUW–1/86	Podpis:	SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Justyna Januszko-Siemion WAM/0032/PWOS/16	Podpis:	NR RYSUNKU: W–1
ASYSTENT:	mgr inż. Marcin Wiczołek	Podpis:	