



UWAGI:

1. Uziom otokowy po obwodzie budynku wykonać bednarką FeZn 30x4
2. Zwody pozopme na dachu niskie wykonać drutem FeZn fi-8mm
3. Przewód uziemiający wykonać bednarką FeZn 30x4 pod warstwą ocieplenia budynku od uziomu otokowego
4. Zacisk kontrolny umieścić na dachu przy rynnach dla celów pomiarowych
5. Wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305-1.3

R<10 ohm

OBIEKT	Rozbudowa, nadbudowa oraz modernizacja świetlicy wiejskiej i garaży OSP		
INWESTOR	Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2 87-630 Skępe		
ADRES OBIEKTU	Wioska, 87-630 Skępe, dz. nr , obr. Wioska		
BRANŻA	Instalacja odgromowa		
TEMAT RYSUNKU	Rzut dachu		
SKALA RYS.	1:100	NR RYS.	E-4
DATA	08.2018	PODPIS	
PROJEKTANT	Stanisław Stasieczek nr upr. UAN-N-V/177/TO/85-86		
SPRAWDZAJĄCY	Marian Trzeciak nr upr. G.I.7342/292/50/94		