



**JEDNOSTKA WOJSKOWA
NR 2063**

Nr JW2063.SZPubl.2611.26.7.2022

Data 07.06.2022

02-097 W a r s z a w a



Warszawa, dnia 07.06 2022r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na remont dachu w budynku nr 51 przy ul. Leskiego 5 w K-0054, nr sprawy 26/22 (ID: 618541).

W dniu 06.06.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie przedmiotowego postępowania od potencjalnego Wykonawcy.

Treść zapytania:

„ W specyfikacji technicznej wykonania wskazane są właściwości papy podkładowej jakie powinna spełniać, jednak nie ma mowy o papie nawierzchniowej jaka powinna zostać zastosowana”.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Specyfikacja papy nawierzchniowej:

Materiał: asfalt modyfikowany

SBS Typ: EXTRADACH TOP 5.2

SBS Grubość [mm]: 5.2

Sposób montażu papy: termozgrzewalny

Super wytrzymała do stosowania na nowe dachy i do remontu starych powierzchni. Wierzch papy ma pokrywać warstwa gruboziarnistej posypki mineralnej.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 przesyła odpowiedź wszystkim potencjalnym Wykonawcom i umieszcza na Platformie zakupowej Jednostki Wojskowej Nr 2063 pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063.

DOWÓDCA


płk Janusz KRUPA