

**WYJAŚNIENIA NR 2 do SIWZ ZP/84/2020**  
do przetargu nieograniczonego na:

**Modernizację rozdzielnic SN i nn dla ujęcia i SUW Wiczlino w Gdyni**  
**CPV 45311000-0**

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/84/2020, jak niżej:

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy zamawiający udostępni kod źródłowy z istniejących sterowników PLC?
2. Czy zamawiający dopuszcza mufowanie kabli nN?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad.1. Zamawiający nie udostępni kodu źródłowego istniejących sterowników.

Ad.2. Mufowanie kabli nN dopuszcza się warunkowo przy spełnieniu następujących parametrów: należy wbudować ten sam typ kabli nN oraz zastosowany materiał winien posiadać identyczne barwy izolacji i powłoki kabli.

**2. Pytanie Wykonawcy:**

W opisach w projekcie i na schemacie konfiguracji systemu występują dwa panele 15'' w Dyspozytorni oraz na elewacji RA2. Natomiast na licie materiałowej występuje tylko na elewacji RA2.

Pytanie:

1. Czy panel w Dyspozytorni jest panelem istniejącym czy należy zakupić nowy?
2. W jaki sposób należy zamontować panel, z uwagi na fakt iż panel nie jest przystosowany do samodzielnego montażu?
3. Połączenie światłowodowe, czy istnieje kanalizacja wtórna, którą można wykorzystać do położenia światłowodu? Jeżeli nie to proszę o informacje w jakim standardzie należy wykonać kanalizację.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad.1. Panel operatorski w dyspozytorni został zaprojektowany jako nowe urządzenie. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach robót budowlanych kosztów zakupienia, dostarczenia i montażu tego urządzenia.

Ad.2. Panel operatorski należy zamontować w obudowie do podwieszenia w miejscu określonym w dokumentacji projektowej.

Ad.3. Do ułożenia światłowodu należy wykorzystać istniejącą kanalizację wtórną.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/84/2020.

**PROKURENT**  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

*mgr inż. Robert Bugała*