

PSW 1000 / 361640
Uniwersalny, wolnostojący zbiornik buforowy o poj. 1000 l.Wyposażony w 6 tulei 1½"do grzałek zanurzeniowych (seria CTHK do modelu 636), 3 tuleje ½"do czujników temperatury, złącza wody grzewczej 2¼"i 3 regulowane nóżki. Oddzielna izolacjapoliuretanowa o grubości 100 mm minimalizuje straty postojowe, zdejmowalna (można wykorzystać do ogrzewania). Średnica (bez izolacji) 790mm, wymiar uchylny (bez izolacji) 2023 mm.

WWSP 556 / 370080Wolnostojący, stalowy, emaliowany wewnątrz zasobnik c.w.u. z czujnikiem temperatury opojemności nominalnej 500 l (poj. użytkowa 430 l) i powierzchni wymiany ciepła 5,7 m2 dla wydajności przesyłowej do ok. 30 kW. Wyposażony w anodę ochronną, czujnik temperatury do podłączenia do sterownika pompy ciepła oraz 3 nóżki. Skuteczna izolacjapoliuretanowa minimalizuje straty postojowe (straty w trybie gotowości ok. 3,3 kWh/24h).Przyłącze ciepła 1¼", przyłącze c.w.u. 1", gwint zewnetrzny, przyłącze cyrkulacji ¾", kołnierz TK150/DN 110. Dopuszczalne ciśnienie robocze 10 barów. Kolor biały.

LA 60TU / 362330
Powietrzna, 2-sprężarkowa pompa ciepła do montażu zewnetrznego ze sterownikiemWPM EconPlus (montaż naścienny) przeznaczona do ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 65°C. Maks. moc grzewcza 50,0 kW, współczynnik wydajności COP do 3,7,znamionowy pobór mocy 14,9 kW (wg EN 14511 przy A2/W35). Króćce przyłączeniowe górnego źródła ciepła: R 2". Napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Kolor obudowybiały aluminium. Charakteryzuje się cichą pracą dzięki zastosowaniu wolnoobrotowych wentylatorów z silnikami EC 3D. Szczelnie zamknięta komora sprężarki posiada swobodnie pływającą płytę podstawy sprężarki w celu odsprzężenia dźwięku materiałowego. Wysokowydajny parownik i elektroniczny zawór rozprężny zapewniają wysokie współczynniki efektywności COP. Urządzenie posiada czujnikowy nadzór obiegu chłodniczego, funkcje efektywnego odszraniania oraz zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej energii cieplnej.

INWESTOR

GMINA ZBÓJNO
87-645 Zbójno, Zbójno 35a

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT
mgr inż. Krzysztof Sikorski
KUP/0073/POWS/07
PODPIS

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Alicja Dembowska
UA-V-7342-5/6/98 Wk
PODPIS

PROJEKT

Przebudowa i termomodernizacja świetlicy
świetlicy wiejskiej w Zbójnie wraz
wraz z infrastrukturą techniczną
87-645 Zbójno dz. nr ewid. 146/1
obręb Zbójno, jedn. Zbójno

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

POMPA CIEPŁA - LOKALIZACJA URZĄDZEŃ

DATA WYDANIA 31.10.2017 ROK

NR RYSUNKU

P B . 0 1 4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r. poz.904).

SKALA 1:100