

PZP.262.51.2020.5.RIR

Olsztyn, 22.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **PUNKT POMIARU ŚCIEKÓW SANITARNYCH DOPLÝWAJĄCYCH z gminy JONKOWO do SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ m. Olsztyna**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

1. Czy w celu spełnienia kryterium doświadczenia zawodowego Zamawiający dopuści wykazanie się inwestycją o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia zrealizowaną w okresie ostatnich 6 lat ?

Zamawiający w Części III ust. 1. pkt. 1) lit. a) SIWZ zmienia warunek:

- Skreśla się: w okresie ostatnich **5 lat** zrealizowali co najmniej **jedno zamówienie** o charakterze i złożoności technologicznej porównywalne do niniejszego zamówienia tj. polegające na montażu punktu pomiarowego składającego się ze studni żelbetowej i układu pomiarowego na sieci kanalizacji sanitarnej i o wartości co najmniej 70 000 zł netto;
- i wstawia lit a) w okresie ostatnich **6 lat** zrealizowali co najmniej **jedno zamówienie** o charakterze i złożoności technologicznej porównywalne do niniejszego zamówienia tj. polegające na montażu punktu pomiarowego składającego się ze studni żelbetowej i układu pomiarowego na sieci kanalizacji sanitarnej i o wartości co najmniej 70 000 zł netto;