

Dotyczy: postępowania nr NAT.2810.109.2021 – ZOF „Zakup urządzeń dla klimatyzacji III piętra budynku głównego szpitala (budynek „A”).

NOTATKA

W sprawie podjęcia decyzji o odrzuceniu pozostałych ofert w postępowaniu i tym samym unieważnienia postępowania

Komisja w składzie jak poniżej odrzuca następujące oferty złożone do postępowania w dniu 20.12.2021r.:

1. Oferta firmy THERMBUD – kwota oferty 80 196,00 zł brutto
2. Oferta firmy Energy Heat Technology Investment – kwota oferty 95 325,00 zł brutto
3. Oferta firmy FUH ESKIMOS Robert Kania – kwota oferty 95 868,05 zł brutto

Komisja nadmienia, że w dniu 27.12.2021r. została odrzucona oferta firmy AGM Technika Sanitarna. Tym samym odrzucone zostały wszystkie cztery oferty, które wpłynęły w ramach przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym unieważnia się postępowanie „Zakup urządzeń dla klimatyzacji III piętra budynku głównego szpitala (budynek „A”).

Uzasadnienie:

W trakcie postępowania okazało się, że w przypadku każdej z w/w ofert urządzenie z pozycji nr 1 ofert – Jednostka zewnętrzna o symbolu Fujitsu AJY 144LALBH - nie spełnia parametrów wskazanych w tabeli Zamawiającego "Wymagania techniczne do stwierdzenia równoważności zastosowanych urządzeń w układzie VRF". W związku z powyższym Zamawiający dokona nowych uzgodnień z projektantem układu VRF tak, aby tabela równoważności uwzględniała urządzenia wyszczególnione w projekcie, a w szczególności jednostkę zewnętrzną marki Fujitsu o typie AJY 144LALBH. Komisja postanowiła orzec, jak we wstępie.

Na tym komisja zakończyła i podpisała notatkę.

Podpisy:

1.
St. Specjalista ds. Techniczno-Energetycznych Inwestycji
Aleksander Kubiak
Krzysztof
2.
St. Specjalista Koordynujący ds. Eksploatacyjno-Technicznych Inwestycji
Aleksander Kubiak
3.

Kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego
Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

mgr Andrzej Wider

Opole, dnia 02.02.2022r.