

Szczecin, dnia 09 sierpnia 2021 r.

15.WOG.SZP.2712.91.2021

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Roboty remontowe na terenie kompleksów wojskowych w Choszcznie, Bielkowie i Stargardzie”.

Nr referencyjny postępowania: **11-ZP-RB-07-21/91**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami do 3 części:

PYTANIE:

Remont sieci energetycznej na terenie strzelnicy w Stargardzie w przedstawionych materiałach przetargowych:

1. brak dokumentacji projektowej: planu zagospodarowania, schematów ideowych kompletu rozdzielnic.

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie dokumentó.

ODPOWIEDŹ :

Zakres prac obejmuje wymianę istniejącego kabla i remont rozdzielnicy.

W załączeniu schemat rozdzielnicy.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące i powinny być uwzględnione przez Wykonawców.

Załączniki: 2 na 2 ark.

zał. nr 1 – widok rozdzielnicy – 1 egz. na 1 ark.

zał. nr 2 – wyposażenie rozdzielnicy (schemat) – 1 egz. na 1 ark.

Kierownik Sekcji technicznego
Utrzymania Nieruchomości
Pan Waldemar KAWIŃSKI

Szafka rozdzielcza
szt. 2



wyposarzenie:

- zasilanie kablem 4x120 przelotowo
- wyłącznik główny
- zab. S-303 B20 szt. 2 dla gniazd 400V
- zab. S-301 B16 szt. 2 dla gniazd 230V

Rozdzielnia IP 40 72 elem

S 301 B 20 szt. 16

S 303 B 20 szt. 4

wyposażenie części oświetlenia zewnętrznego ze
zdemontowanej istniejącej rozdzielni

