

WZ.52840.324.3.2023

## **Postanowienie nr WZ.52840.324.3.2023**

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057), na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 września 2023 r., który wpłynął do tut. Komendy w dniu 14 września 2023 r., wraz z załączoną Ekspertyzą techniczną, sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Edwarda Knapczyka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Grzegorza Kułaka, dot. budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, ul. Jeleniogórska 7, z **określonymi następującymi wskazaniem:**

1. wyposażenia dróg ewakuacyjnych budynku (korytarze, w tym korytarz piwnicy przy szatniach i warsztacie, hole oraz klatki schodowe) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia minimum 5 lx,
2. zapewnienia zdecydowanej większości poziomych dróg ewakuacyjnych o szerokości 2,3 — 8,19 m i wysokości 3,2 — 6,3 m,
3. podziału budynku szkoły w części nadziemnej na dwie strefy bezpieczne o powierzchniach wewnętrznych 4187 m<sup>2</sup> i 2578 m<sup>2</sup>; oddzielenia tych stref od siebie ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60, stropem o klasie odporności ogniowej REI 60 (od strony piwnicy), przepustami instalacyjnymi EI 60 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS 60 z samozamykaczami; wyposażenia tych drzwi z obu stron w ręczne przyciski, zwalniające elektrozamykacze. Powyższe drzwi będą stale otwarte (elektrozamykacze), zamykane samoczynnie czujkami dymu zlokalizowanymi z obu ich stron, przy czym zadziałanie jednej czujki spowoduje zamknięcie wszystkich drzwi,
4. zamknięcia wejść do piwnicy drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60S,
5. zamontowania w wyjściu z parteru budynku przy jadalni i świetlicy drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem oraz zamontowaniu w trzech oknach jadalni żaluzji przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 60, uruchamianych samoczynnie wyzwalaczem topikowym,
6. oznakowania lokalnego obniżenia korytarza piwnicy zostanie trwale i wyraźnie oznakowane.
7. zapewnienia stałego nadzoru obiektu szkoły przez wykwalifikowany personel,
8. monitorowania wizyjnego wszystkich korytarzy szkoły oraz zewnętrznego otoczenia,
9. przeprowadzania dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji,

10. przeprowadzania co najmniej raz w roku szkoleń oraz praktycznych ćwiczeń dla pracowników szkoły, w zakresie użycia urządzeń przeciwpożarowych, ze szczególnym naciskiem na obsługę hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się na wyposażeniu obiektu wraz z dokumentowaniem ich przebiegu dla organów Państwowej Straży Pożarnej; zawarcia szczegółowego zakresu szkoleń w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
11. ustalenia szczegółowych procedur w zakresie alarmowania, umożliwiających szybkie oraz jednoznaczne przekazanie sygnału o zagrożeniu i konieczności ewakuacji (np. przy wykorzystaniu dzwonków szkolnych czy komunikatów głosowych); zawarcia procedur w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i sprawdzania ich podczas próbnych ewakuacji,
12. wyposażenia piwnicy budynku w cztery gaśnice proszkowe z 4 kg proszku ABC każda (ilość środka gaśniczego większa o 100 % od wymaganej),
13. wyposażenia pomieszczenia węzła ciepłego w gaśnicę proszkową 4 kg,

### **wyrażam zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej”, w inny sposób niż podany w: **§ 19 ust. 1 pkt. 2b w związku z § 20 ust. 3** – istniejąca instalacja hydrantów wewnętrznych nie obejmuje zasięgiem pomieszczenia węzła ciepłego oraz kondygnacji piwnicy,

**rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.**

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

## Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu: „Ekspertyza techniczna” z sierpnia 2023 r.

### Otrzymuje:

1. Szkoła Podstawowa nr 2  
ul. Jeleniogórska 7  
58 – 400 Kamienna Góra
2. a/a

### Do wiadomości:

Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze  
ul. Wałbrzyska 2c  
58-400 Kamienna Góra



Dolnośląski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up. *bryg. mgr inż. Michał Pięta*  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

