

Poznań, 20.11.2019 r.

Numer kontrahenta **10229321**



2034526183 Data nadania: 2019-11-20



F

WPLYNEŁO
22. LIS. 2019

TERMY MALTAŃSKIE SP. Z O.O.
UL TERMALNA 1
61-028 POZNAŃ

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej NC ER), Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) została zobowiązana dostosować obecnie działające automatyki odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości (dalej: „SCO”) do działania z czasem mniejszym bądź równym 300 ms.

Całkowity czas działania SCO należy rozumieć jako sumę czasów działania urządzeń realizujących automatykę SCO tj.:

- czasu działania przełącznika,
- czasu dystrybucji sygnału wyłączającego,
- czasu własnego wyłącznika.

OSD został zobowiązany do wdrożenia przedmiotowego środka do dnia **18 grudnia 2022 roku**, co wynika z wejścia w życie zapisów art. 15 ust. 5-8 NC ER.

W związku z powyższym, działając na podstawie § 42 ust. 5 pkt c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007 r. poz.623), informujemy Państwa o konieczności dostosowania automatyki SCO do działania z czasem mniejszym bądź równym 300 ms, na zasadach opisanych powyżej. Termin realizacji dostosowania eksploatowanych przez Państwa urządzeń SCO powinien **nastąpić do 18 grudnia 2022 roku.**

Na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. pełniących rolę operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, pod linkiem <https://www.pse.pl/informacje-ogolne> znajdują się informacje dotyczące Kodeksów Sieci





Departament Sprzedaży Usług
Dystrybucji
ENEA Operator Sp. z o.o.
60-803 Poznań, pl. Polna 60

tel. 71 783 70 00
tel. 71 783 70 01
www.energia.gov.pl

i Wytyczne Unii Europejskiej opublikowanych jako Rozporządzenia Unii Europejskiej. Rozporządzenie UE 2017/2196 znajduje się pod linkiem <https://www.pse.pl/er>.

Przypominamy również, że OSD może dokonywać kontroli stanu realizacji wymagań dotyczących automatyki SCO zgodnie z zapisami § 36 ust.2 pkt 3 wskazanego powyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Departament Sprzedaży Usług Dystrybucji

Dyrektor

Jack Kurek