

ROZDZIELNICA NATYNKOWA
TYPU np.: FWB41S prod. HAGER;
obudowa; kl.I o wymiarach (6500x300x160)x1
(wys x szer x głęb) ilość modułów 4x12=48
ZASILANIE OD Dołu ODPŁYWY DO Dołu
Na dzwiach rozdzielnicy, od wewnętrznej
strony, umieścić jej schemat powykonawczy

Sygnał z przekaźnika RG/P1
zaprojektowanego w RG, pole
nr2 – powielenie sygnału
AL1 z analizatora ND10

LEGENDA

proj. urządzenia elektryczne – układ 1
proj. urządzenia elektryczne – układ 2
istn. urządzenia elektryczne

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

Nazwa rysunku:	SCHEMAT ROZDZIELNICY R-klim2	Projektowanie Realizacja Nadzór ul. Czterech Wiatrów 5 16-002 Dobrzyniewo Duże	ELEPROJEKT ul. Św. A. Boboli 93/7 15-649 Białystok www.eleprojekt.pl tel.668-147-778	RYS. NR IE06 Arkusz 1
Obiekt:	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. K.S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku etap III	Projektant:	Paweł Krasowski PDL/0079/P00E/13	Skala –
Inwestor:	Województwo Podlaskie z siedzibą w Białymstoku ul. K.S. Wyszyńskiego 1	Opracował		
		Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		Data: 25.03.2019