



**Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 7 treści SWZ**

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art.284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej uPzp),

**w dniu 12.05.2022 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) nad torami PKP w Bydgoszczy”**, Nr sprawy **014/2022**.

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie, w oparciu o art. 286 ust. 1 uPzp:

**Pytania – zestaw 17 z dnia 11.05.2022 r.**

- 17.1. Prosimy o wyjaśnienie treści odpowiedzi na pytanie 16.1 w zestawie pytań z dnia 19.04.2022 r.: „Obwód 5 z SO 042 posiada 14 punktów świetlnych, cały obwód podlega likwidacji”. Wg Wykonawcy, na podstawie załącznika graficznego, cały obwód 5 z SO 042 przeznaczony do likwidacji ma łącznie 21 punktów oświetleniowych. 14 punktów oświetleniowych znajduje się na odcinku lamp o nr 042\_5/1 ÷ 042\_5/14 oraz 7 punktów na odcinku 042\_5/1/1 ÷ 042\_5/1/7.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z załącznikiem graficznym i treścią PFU, cały zakres SO 042 „Stepowa”, w tym cały obwód nr 5, który składa się z 21 punktów oświetleniowych podlega likwidacji. W odpowiedzi na pytanie 16.1 w zestawie pytań z dnia 19.04.2022 r., znajduje się błąd – nie policzono odnogi obwodu nr 5 (lampa na odcinku 042\_5/1/1 - 042\_5/1/7).

- 17.2. Prosimy o potwierdzenie czy całkowita ilość punktów świetlnych do demontażu to 72 szt. (obwód 1: 18+5 szt., obwód 2: 22szt., obwód 3: 6szt., obwód 5: 14+7 szt.)?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza zakres punktów do demontażu – 72 szt.

- 17.3. Czy Zamawiający poda, dla dokładnego skalkulowania ceny, jakie panują standardy przy projektowaniu nasadzeń kompensacyjnych? Czy ilość nasadzeń w stosunku do drzew wyciętych to 2:1 lub 3:1 oraz proszę o podanie orientacyjnej średnicy drzew do nasadzeń (np. 14-16cm)?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu nasadzeń zastępczych należy przyjąć zasadę 2:1. Drzewa liściaste o pokroju alejowym, pień prosty i prawidłowo rozwinięty, korona rozpoczynająca się na wysokości 2,2 m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i równomiernie umieszczonymi gałęziami bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwód pnia na wysokości 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczególnych tj.: bardzo wolno rosnących, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwód pnia 14-16 cm. Zamawiający dostarcza wytyczne WZiGK dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew na terenie miasta Bydgoszczy, stanowiące uzupełnienie SWZ.

- 17.4. Czy Zamawiający jest w stanie potwierdzić, że sumaryczna ilość drzew niezbędna do wycięcia na skarpie od strony północnej (na długości budowanej drogi zjazdowej pod wiadukt) oraz przy Lesie Gdańskim w miejscu zbiornika rozsączającego (wg koncepcji) to około 100 sztuk?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie potwierdza, że sumaryczna ilość drzew niezbędna do wycięcia na skarpie od strony północnej oraz przy Lesie Gdańskim w miejscu zbiornika rozsączającego to około 100 sztuk. Liczba drzew do wycinki uzależniona jest od przyjętego rozwiązania projektowego.

- 17.5. Prosimy o sprecyzowanie zakresu, na jakim nawierzchnia miałyby być utwardzona wg zapisu PFU: „Dokonać niezbędnych korekt istniejących dróg gruntowych w sąsiedztwie nasypu

drogowego ul. Armii Krajowej w obrębie działek drogowych nr 25, 29, 255/5 – korekta przebiegu (jeżeli okaże się to konieczne) i nawierzchni (nawierzchnia z kruszywa łamanego klinowanego oraz płyty JOMB) wraz z niezbędnymi wycinkami zieleni". Czy wystarczającym jest utwardzenie drogi na długości realizowanej inwestycji, czyli u podnóża skarpy na długości nowo budowanej ścieżki pieszo rowerowej na skarpie północnej (ok 150mb)?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy utwardzić na odcinku od północnego przyczółku obiektu do zjazdu przeciwpożarowego w ul. Armii Krajowej.

**Pytania – zestaw 18 z dnia 11.05.2022 r.**

18.1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 06.05.2022 prosimy o weryfikację zakresu elektrycznego. Pokazany na rysunku zakres wymiany latarni to około 3000mb linii kablowej i około 100słupów oświetleniowych?.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza zakres elektryczny opisany w PFU i na załączniku mapowym. Zakres wymiany słupów oświetleniowych wynosi 72 szt., a nie 100 szt., jak Państwo wskazali (wyłącznie przy założeniu, że przy budowie zastosuje się nowy słup w miejsce likwidowanego).

18.2. Czy zamierzeniem Inwestora było umieszczenie w bieżącym przetargu tak szerokiej wymiany oświetlenia ulicznego czy może zakres ten ma być wykonany w innej inwestycji a w wycenie należy ująć kilka latarni sąsiadujących z obiektem?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza zakres elektryczny opisany w PFU i na załączniku mapowym

18.3. Tak szeroki zakres wymiany oświetlenia stanowił będzie znaczny udział w kosztach całej Inwestycji co przy obecnych cenach materiałów i robocizny sprawi że oferty wykonawców będą przekraczały założony budżet Inwestora - prosimy o ponowną analizę zakresu elektroenergetycznego.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza zakres elektryczny opisany w PFU i na załączniku mapowym

**Pytania – zestaw 19 z dnia 11.05.2022 r.**

19.1. W związku z zaobserwowaną tendencją spadkową stali konstrukcyjnej i zbrojeniowej prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o min. tydzień co pozwoli na aktualizację oferty, celem przedstawienia konkurencyjnej niższej ceny od zakładanej na dzień dzisiejszy.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia wskazanego w pkt II.

II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 7 treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art.286 ust.3 uPzp, Zamawiający **przedłuża terminu składania ofert do dnia 24.05.2022 r. godz.10:00** i na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

- dotychczasową datę „16.05.2022 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, **zmienia na datę: „24.05.2022 r.”**  
*Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.*
- dotychczasową datę „14.06.2022 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, **zmienia na datę: „22.06.2022 r.”**

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 7 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 592271).

z-ca. Dyrektora  
podpis nieczytelny  
Maciej Gust

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)