UZGODNIENIA WEWNĘTRZNE

Branża		Data
Architekt		10.9.63
Konstr.	Kaźmierczak	10.IX.63
Instal. sanit.		
[illegible]		
[illegible]		10.IX.63
[illegible]		

Ściany i płyta basenu beton Rw = 170 at.

przekrój IV - IV basenu bez izolacji 1:50

izolacja spec.

szczegół przelewu 1:10

przekrój III - III 1:50

przekrój V - V 1:50

Uwaga! basen posiada odrębną izolację specjalną

REHABILITACJA

POZNAŃ

OSRODEK REHABILITACJI POZNAŃ B 16

architektura

przekrój pionowy poprzeczny III przez basen kąpielowy

PREIS

9268 | 31.63 | 7

UZGODNIENIA WEWNĘTRZNE

Arch.		
Konstr.	Kuźniar	10.9.63
Instal. sanit.		10.IX.63.
		9. IX. 63

2 x papa na lepiku
warstwice wyrównawcza
płyty korytkowe 60x10x1.80 m
2 x 9 łepek - płyty trzcinowe
strop DZ-3

dzielca przykrywająca
betonowe patrz rys. konstr.

5%

prox 2.1.

prox 2.1.

prox 4

prox 4

ptytki terakotowe wielobarwne
zaprawa cem. 2 cm.
trocinobeton 3 cm.
płyta cem. wiórkowa 7 cm.
papa 2 warstwy 1.5 cm.

2 x papa na lepiku

przekrój II - II 1:50

przekrój IV - IV

prox 15

prox 17

18 ST 25/17,8

prox 22 40/30

prox 22 40/30

prox 23 40/30

70.10

70.24

70.50

68.36

68.00

68.80

68.80

67.00

432

mury zewn. c. kratówka kl „75" zapr. marki „30"

B 16

architektura

przekrój piononowy poprzeczny II 50

3.V.63 r. 6

REHABILITACJA — POZNAŃ

B-16

przekrój pionowy poprzeczny I 1:50

P. IV

5

2× papa na lepiku
warstwa wyrównawcza
eternit falisty - kanały powietrzne jako wentylacja
2×5 tepee - płyty trzcinowe
paroizolacja: lepik lub papa nr 320
płyta pełnowarstwowa K.B.3 - 142
dźwigar strunobetonowy K.B.3 - 146/120

zaprawa 4 cm.

poz. 3.

wyrzutnia went. mech. typ C-500

żelbetowa gr. 12 cm.

poz. 3.

ziarnko szklane wykonać wg projektu wnętrz (patrz detal)

7264

7050 t. istniejący

7020 t. projektowany

poz. 18 gładź cementowa 2 cm
1× papa
gruzobeton 8 cm

poz. 31

poz. 32

izolacja specjalna basenu

6874

6740

poz. 26 - 60/30

66.60

poz. 27 55/30

7020 teren istniejący

poz. 18

poz. 31

szlichta cem. (astrico)

2× papa na lepiku
gruzobet 8 cm

67.00

przekrój I - I 1:50

Uwaga! Ściany i płyta basenu beton Rw = 170 at
mury zewn. cegła kl. 100" zaprawa marki 3

WEWNĘTRZNE
Data
Kuźniewicz
10.9.63
10.IX.63.