



**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku**  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

**UZGODNIENIE NR 14146/BR/OTI/2020**  
**z dnia: 2020-11-05**

Zadanie: Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika- branża architektura krajobrazu.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Gdańsk (gm. m. Gdańsk)

Adres: ul. Krasickiego, nr dz. 69/56

Projektant: Jakub Hadała, upr. nr: LOD/3600/PBE/18

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Żaglowa 11 80-560 Gdańsk

**Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.**

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.


**14146/BR/OTI/2020**

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
9. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
10. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
11. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
12. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
13. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
14. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
15. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
16. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
17. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gazowni / Placówki.
18. W trakcie robót budowlanych należy umożliwić Gazowni w Gdańsku sprawdzenie stanu technicznego istniejącej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.
19. Rzędne istniejących skrzynek gazowych należy dostosować do poziomu nowo projektowanych nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.
20. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niż w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp. z o.o.  
Podbudowę nawierzchni drogowej w obrębie gazociągu stabilizować z użyciem sprzętu zagęszczającego typu lekkiego.

Pieczętka i podpis:

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

  
Katarzyna Barańska


Osoba do kontaktu: Anna Gołuńska (anna.golunska@psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

14146/BR/OTI/2020





# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

## SKALA 1: 500

Obiekt: Gdańsk, ul. Krasickiego 4

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101\_45  
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0045  
Nr sekcji: 6.222.26.21.2.2, 6.222.26.22.1.1  
Identyfikator pracy geodezyjnej: WG-III.6640.3366.2019  
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6  
Geodezyjny układ odniesienia: Kronsztad 86 bis  
Mapa jest aktualna pod względem sytuacji, wysokości, uzbrojenia podz. terenu i ewidencji gruntów – na dzień: 09.08.2019r.  
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał prace geodezyjne lub kartograficzne:

Usługi Geodezyjne  
MARCIN ŚWIĄDER  
80-180 Gdańsk  
ul. Orłat Lwowskich 74  
REGON 220788644 NIP 7441069993  
tel. 607 403 507 e-mail mswiader1@o2.pl

Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:

----- Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji  
Uwaga!

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.  
Służebności gruntowych nie badano

----- Obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych  
(§ 80 ust.3 – Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572)

W granicach opracowania występują projektowane i zarejestrowane w RUOP przewody i urządzenia zgodnie z treścią niniejszej dokumentacji.

Gdańsk, dn. 30.07.2019r.

Gdańsk, dnia 19.08.2019r.

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią oryginału mapy do celów projektowych, przyjętej do zasobów 2019.08.19, sporządzonej przez uprawnionego geodetę:  
inż. Marcin Świąder, upr. zawodowe GUGIK 20315

mgr inż. Urszula Ćwik

| Tytuł opracowania   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego  |   |                   |
| Investor  | Obiekt  |                   |
| Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska<br>ul. Zagłowa 11<br>80-560 Gdańsk  | Skwer przy ul. Krasickiego<br>dz. nr 69/56, obr. 0045 |                   |
| Projektant  | Tytuł rysunku   |                   |
| LandAR<br>ul. Brazylijska 10a/37<br>03-946 Warszawa   | Projekt zagospodarowania terenu                       |                   |
|   | Numer rysunku   |                   |
|   | A-1   |                   |
| Zespół projektowy   | Skala 1:500   | Data: lipiec 2019 |
| branża konstrukcyjno - budowlana, architektura krajobrazu:<br>mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwik<br>mgr inż. arch. kraj. Mateusz Rychter<br>mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk (MA/023/05) |   |                   |