

Sygn. PBO.171.2022.AP

Gdańsk dnia 10.10.2022 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdańsku.

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 150/BZP-U.510.122.2022/KW, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:

Pytanie nr 1:

PW na stronie 15 oraz na rysunku przewiduje inny wykaz roślin do nasadzenia, niż STWiORB na stronie 22 oraz przedmiar robót – czym się kierować.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy się kierować zapisami znajdującymi się w projekcie wykonawczym oraz na rysunku (zał. nr 1).

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie poniższych uzgodnień:

- a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-IV.6733.122-5.2020.PE.422138 z dnia 13.01.2021r.
- b) Uzgodnienie z GZDiZ – branża architektura krajobrazu – nr 6336-278(2)-2020-ARL-1918 z dnia 22.06.2020r.
- c) Uzgodnienie Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej nr 555/20 z dnia 02.10.2020r.
- d) Uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa nr 14146/BR/OTI/2020 z dnia 05.11.2020r.
- e) Uzgodnienie Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. nr 213/2020 z dnia 04.11.2020r.
- f) Uzgodnienie projektu z Gdańskie Wody Sp. z o.o.
- g) Uzgodnienie projektu z GIWK Sp. z o.o.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający przekazuje w/w uzgodnienia. Znajdują się one w załączniku nr 2.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu nowych słupów oświetleniowych ani układania sieci kablowych a jedynie wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci elektrycznych

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający potwierdza, zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu nowych słupów oświetleniowych ani układania kablowych a jedynie ustalenie przebiegu trasy kabla, wykonanie wykopów pod kabel i zasypianie oraz ułożenie rur osłonowych (DVR 50, karbowana, niebieska, dwuścienna, materiał politylen HDPE) – ok. 78 metrów bieżących.



Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia nie jest dostawa i montaż nowej wiaty autobusowej ani regulacja wysokościowa istniejącej. Należy wykonać wymianę nawierzchni wokół i wewnątrz wiaty z nowych płyt betonowych w kolorze grafitowym

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Należy przewidzieć wymianę nawierzchni wokół i wewnątrz wiaty przystankowej z nowych płyt zgodnie z projektem oraz przewidzieć regulację wysokościową (w tym również ewentualny demontaż i montaż istniejącej wiaty).

Pytanie nr 5:

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu dotyczą prace wymienione w poz. 7-9 przedmiaru robót, tj. prace zabezpieczające infrastrukturę podziemną? Wymienia się tam wykonanie warstw z geowłókniny i kruszywa. Prosimy o wskazanie miejsca wykonania tych warstw i jakie sieci mają zabezpieczać owe warstwy?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Pracę dotyczą projektowanej sieci oświetleniowej, jednakże zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu nowych słupów oświetleniowych ani układania kablowych a jedynie ustalenie przebiegu trasy kabla, wykonanie wykopów pod kabel i zasypianie oraz ułożenie rur osłonowych (DVR 50, karbowana, niebieska, dwucienna, materiał politylen HDPE) – ok. 78 metrów bieżących.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby powierzchnia miejsc postojowych czyli część powierzchni z płyt ażurowych została zaimpregnowana?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wymaga, aby powierzchnia miejsc postojowych została zaimpregnowana.

Pytanie nr 7:

W projekcie wskazano na konieczność spoinowania nawierzchni kamiennych. Prosimy o wyjaśnienie czy doszło do omyłki czy zakłada się wykonanie nawierzchni kamiennych?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, że zakres zadania nie przewiduje spoinowania nawierzchni kamiennych.

Pytanie nr 8:

Prosimy o wyjaśnienie czy płyty betonowe 50x50x7 szare jak i grafitowe mają mieć powierzchnię gładką czy płukaną?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Należy przyjąć powierzchnię gładką dla płyt betonowych.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wyjaśnienie czy płyty ażurowe mają mieć grubość 8 czy 10 cm? (rozbieżności w dokumentacji projektowej) oraz czy mają być koloru szarego czy grafitowego (co oznacza kolorystyka standardowa)?


Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że należy zastosować płyty ażurowe o gr. 10cm. Płytki ażurowe w kolorze szarym. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SWZ przedmiary pełnią rolę wyłączenie pomocniczą przy obliczaniu ceny. W przypadku, gdy

jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w ocenie ofertowej.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie zakłada ingerencji w nawierzchnię chodnika wzdłuż ulicy Krasickiego ani wykonywanie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych (zakres zakreskowany i wskazany poniżej):



Jeżeli należy wykonywać w tym miejscu wymianę nawierzchni prosimy o dokładny opis konstrukcji i wykorzystanych materiałów.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający potwierdza, zakres zamówienia nie zakłada ingerencji w nawierzchnię chodnika wzdłuż ulicy Krasickiego ani wykonywania oznakowania poziomego przejścia dla pieszych.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wyjaśnienie ilości drzew do nasadzeń – zgodnie z przedmiarem trzy sztuki natomiast zgodnie z projektem 4 drzewa (3x brzoza, 1x klon).

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zgodnie z rysunkiem A-7 wykonać nasadzenia 2 x brzoza i 1x klon.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wyjaśnienie czy w konstrukcji nawierzchni z płyt ażurowych podbudowa z KŁSM ma mieć grubość 15 czy 20 cm (rozbieżności pomiędzy opisem a przekrojami)?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Należy przyjąć dla podbudowy KŁSM o grubości 20cm.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wyjaśnienie kwestii terminów pielęgnacji zieleni. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na pielęgnację nasadzeń zieleni w okresie 12 m-cy. Czy nasadzenia drzew, bylin i krzewów mają być pielęgnowane jedynie przez 12 m-cy mimo iż część drzew to nasadzenia zastępcze?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Należy przyjąć pielęgnację nasadzeń zieleni w okresie 12 m-cy.

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie, że zarówno obrzeża 6x20 jak i krawężniki mają być układane na ławach betonowych z oporem.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

W miejscach, które będą tego wymagały należy przyjąć, że zarówno obrzeża jak i krawężniki mają być układane na ławach betonowych z oporem.

Pytanie nr 15:

Prosimy o wyjaśnienie czy obrzeża 6x20 mają być w kolorze szarym czy grafitowym?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Obrzeża należy przyjąć tak, aby zachować zgodność kolorystyczną z układanymi płytami chodnikowymi.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wyjaśnienie czy należy wykonywać regulację urządzeń infrastruktury podziemnej znajdujących się w nawierzchni? Jeżeli tak to czy należy dokonywać wymiany pokryw i ram? Pytanie dotyczy: 2 szt. zaworów wodociągowych, 2 szt. studni teletechnicznej. Czy urządzenia znajdujące się w terenie zielonym należy pozostawić w stanie istniejącym?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Należy wykonywać regulację wszystkich urządzeń infrastruktury podziemnej znajdujących się w nawierzchni. Stare pokrywy należy wymienić na nowe.

Pytanie nr 17:


Prosimy o wyjaśnienie czy należy ingerować w komorę ciepłowniczą znajdującą się na terenie objętym zakresem zamówienia? Czy dopuszcza się układanie na stropie komory płytek betonowych?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Należy przyjąć rozwiązanie zgodnie z wydanym uzgodnieniem z GPEC. Zgodnie z projektem należy na stropie komory ułożyć płytki betonowe.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach elektrycznych na chodniku wzdłuż ulicy Krasickiego (zakres poniżej).



Odpowiedź na pytanie nr 18:

Przedstawiony zakres nie jest objęty zamówieniem.

Pytanie nr 19:

Prosimy o przekazanie wszystkich uzgodnień, które zostały wydane w toku prac projektowych.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający informuje, że uzgodnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchni pod paczkomatami nie należy ruszać.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający potwierdza, teren pod paczkomatem nie jest objęty zakresem projektu.



Pytanie nr 21:

Wskazujemy na rozbieżność w składzie gatunkowym i ilościowym roślin pomiędzy Projektem wykonawczym a STWiORB. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Nasadzenia wykonać zgodnie z rysunkiem A-7 z części rysunkowej projektu.

Pytanie nr 22:

Proszę o informację czy w zakres wchodzi wykonanie nawierzchni żwirowo gliniastej jeśli tak to proszę podać ile m².

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Projekt zakresem obejmuje wykonanie ciągów z nawierzchni żwirowo-gliniastej, wg. planu z projektu budowlanego – dwa dojścia do przystanku. Nawierzchnia żwirowo-gliniasta w ilości 48 m².

Pytanie nr 23:

Proszę o informację czy należy w ofercie uwzględnić rozbiórkę krawężników oraz ław betonowych.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Należy przyjąć rozbiórkę krawężników oraz ław betonowych w miejscach tego wymagających.

Pytanie nr 24:

Proszę o informację czy płytki z rozbiórki chodników należy wywieźć i zutylizować.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Płytki chodnikowe należy wywieźć i zutylizować.

Pytanie nr 25:

Proszę o informacje jaką grubość płyt ażurowych należy zastosować na miejscach postojowych i proszę również o podanie koloru.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Odpowiedź została udzielona w punkcie 9.

Pytanie nr 26:

Proszę o podanie ilości płyt 5x50x7 koloru szarego oraz grafitowego.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający informuje, że chodnik wykonać należy z płytek chodnikowych w kolorze szarym i grafitowym zgodnie z rysunkiem A2 wzór nawierzchni – w załączniku (zał. nr 3). Łącznie 600,57m² w tym płytki szare – 487,43m² a płytki grafitowe – 113,14 m².

Pytanie nr 27:

Proszę o informację czy słupki widoczne na zdjęciu należy zdemontować.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający informuje, że należy zdemontować słupki w ilości 17szt. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SWZ przedmiary pełnią rolę wyłączenie pomocniczą przy obliczaniu ceny. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w ocenie ofertowej.

Pytanie nr 28:

Proszę o informację czy należy wykonać rozbiórkę płyt IOMB oraz czy płyty z demontażu należy wywieźć i zutylizować czy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający informuje, że należy wykonać rozbiórkę nawierzchni ażurowej typu IOMB. Powierzchnia usuwanej nawierzchni – 240m². W przypadku, gdy istnieje możliwość ponownego użytku nawierzchni pochodzącej z rozbiórki należy przewieźć materiał, w rejon wskazany przez GZDiZ na terenie Gminy Miasta Gdańsk po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru lub na składowisko wskazane przez Zamawiającego (prawdopodobnie na ulicę Benzynową). Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 3.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SWZ przedmiary pełnią rolę wyłączenie pomocniczą przy obliczaniu ceny. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w ocenie ofertowej.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 10-10-2022

Załącznik:

1. Rozmieszczenie roślinności – rys. A-7.
2. Brakujące uzgodnienia projektu.
3. Rysunek A2 wzór nawierzchni.