

RRGP.271.15.2022

## **GINA KRZEMIENIEWO**

**ul. Dworcowa 34**

**64-120 Krzemieniewo**

tel.65 536 92 00, faks 65 529 75 15

e-mail: [zwgm@krzemieniewo.pl](mailto:zwgm@krzemieniewo.pl)

NIP 6972152640, Regon 411050681

Krzemieniewo, 14.10.2022 r.

### **Odpowiedzi na pytania**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:**

#### **Pytanie 1:**

1. Proszę o załączenie dokumentacji technicznej wyjaśniającej szczegóły projektowanej termomodernizacji np. zestawienie stolarki i jej parametry, grubości i parametry styropianu, parametry daszka ochronnego itp.

#### **Odpowiedź:**

Zestawienie stolarki ujęto w poz. 23,24,25. Grubości styropianu w zależności od miejsca zastosowania zapisano w poz. 30 ściany - gr. 15 cm , w poz.31 ościeża - 5 cm , w poz.39 cokół - 10 cm. Daszek ochronny typowy o prostej konstrukcji stalowej krytej płytą poliwęglanową - poz.17.

#### **Pytanie 2:**

Proszę określić typ klimatyzatora (np. ścienny, kasetonowy, podstropowy...), moc chłodniczą/grzewczą oraz długość instalacji freonowej (dla każdego kompletu).

#### **Odpowiedź:**

Instalacja klimatyzacyjna powinna zabezpieczyć potrzeby wszystkie potrzeby pomieszczeń biurowych. Parametry ustali firma wykonująca w/w instalację.