



ZP.271.21.2024

Trzebnica, 02.08.2024 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania nr ZP.271.21.2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**MAŁUSZYN droga dojazdowa do gruntów rolnych**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie 3:

Mając na uwadze zapisy Projektu technicznego pkt.3.5 jak niżej

3.5. Istniejące uzbrojenie terenu

Na obszarze inwestycji znajdują się czynne:

- sieci wodociągowe
- sieci elektroenergetyczne

Dokumentacja projektowa nie przewiduje przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu. Na odcinku km 0+570

oraz zapisów Załącznika nr 1 do oferty Wyliczenie ceny ofertowej jak niżej:

4. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych / Wpisz wartość brutto

prosimy o potwierdzenie, że w cenie ryczałtowej Wykonawca ma ująć wyłącznie zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej na długości wskazanej w pomocniczym dokumencie jaki jest udostępniony przez Zamawiającego Przedmiar robót.

Jeśli natomiast Zamawiający przewiduje inny zakres prac co do formy; zabezpieczenie, przebudowa oraz rozpiętość co do długości prosimy o skorygowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 3:

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl



W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek oznaczyć geodezyjnie i wykonać przekopy kontrolne, celem identyfikacji rzeczywistej trasy i głębokości posadowienia kabla elektroenergetycznego. W przypadku ułożenia kabla na głębokości mniejszej niż 0,7m od poziomu istniejącego terenu, Wykonawca ma obowiązek przełożyć kabel na głębokość normową dodatkowo zabezpieczając go dwudzielnymi sztywnymi rurami ochronnymi PEHD.

Pytanie 4:

Prosimy o udostępnienie Badań geologicznych wraz z opinią geotechniczną na jaką powołuje się Projektant w Projekcie technicznym.

Odpowiedź 4:

Zamawiający załącza do niniejszego pisma opinię geotechniczną.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie wymagań Zamawiającego w zakresie materiału z jakiego należy wykonać pobocza. Projekt techniczny w pkt. 2.4 wskazuje na kruszywo kamienne związane cementem a przekroje normalne doprecyzowują frakcję kruszywa tj. 0/31,5 (C1,5/2). W ocenie Wykonawcy jest to materiał bardzo rzadko stosowany a szczególnie na pobocza i będzie charakteryzował się dużą sztywnością.

Odpowiedź 5:

Zamawiający potwierdza, że pobocza i zjazdy zwykłe należy wykonać z mieszanki CBGM o uziarnieniu 0/31,5 klasy C1,5/2. Zamawiający wymaga obligatoryjnie stosowania się do zapisów STWiORB w zakresie pielęgnacji wykonanej warstwy.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w cenie ryczałtowej Wykonawca musi ująć skropienia emulsją pod warstwy bitumiczne.

Odpowiedź 6:

Zamawiający potwierdza. Skropienie warstw konstrukcyjnych opisane jest szczegółowo w STWiORB D-04.03.01.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z założeniami projektowymi a tym samym Dokumentacją projektową, warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 grubości 20cm może być wykonywana metodą „na miejscu”.

Odpowiedź 7:

Zamawiający potwierdza. Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym metodą mieszania na miejscu opisane jest szczegółowo w STWiORB D-04.05.00.



Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 3 ustawy PZP, zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1. Dodaje się do dokumentów wchodzących w skład Załącznika nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, opinię geodezyjną, poprzez udostępnienie pliku pn.: „Opinia geodezyjna Małuszyn.pdf” na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **07.09.2024 r.**”
3. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **09.08.2024 r. do godz. 11:15.**”
4. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.08.2024 r., o godzinie 11:30.**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy PZP, informuje o przedłużonym terminie składania ofert:

Nowy termin składania ofert: do dnia 09.08.2024 r. do godz. 11:15.

Kontakt z Zamawiającym przez Platformę Zakupową

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl