LEGENDA:

projektowana instalacja hydrantowa
HPistn – istniejący hydrant wewnętrzny DN25
HP25 – projektowany hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym 30mb – wg proj. architektury
Ph1, Ph2 – projektowane piony instalacji hydrantowej
Ph3, Ph4 – istniejące piony instalacji hydrantowej

OZNACZENIA ŚREDNIC:

rury stalowe ocynkowane np. Mapress Edelstahl firmy Geberit
DN32 = Dzew35,0x1,5mm
DN50 = Dzew54,0x1,5mm



Piętro +2		
Nr. Pom.	**Nazwa pomieszczenia**	**Powierzchnia [m2]**
2.01	Pokój dzienny pacjentów	38,81
2.02	Kuchnia	18,19
2.03	Korytarz	42,63
2.04	Pokój dzienny pacjentów	21,65
2.05	Pom. Socjalne	9,87
2.06	Pom. Pielęgniarek	20,12
2.07	Łazienka	9,65
2.08	Łazienka	9,48
2.09	Sala pacjentów	9,95
2.10	Sala pacjentów	9,93
2.11	Sala pacjentów	10,04
2.12	Pokój dzienny pacjentów	21,71
2.13	Klatka schodowa	18,77
2.14	Korytarz	53,86
2.15	Magazyn	4,75
2.16	Sala pacjentów	27,01
2.17	Sala pacjentów	26,83
2.18	Sala pacjentów	26,54
2.19	Sala pacjentów	12,88
2.20	Sala pacjentów	13,07
2.21	Sala pacjentów	12,87
2.22	Sala pacjentów	12,83
2.23	Sala pacjentów	26,84
2.24	Sala pacjentów	26,71
2.25	Łazienka	9,87
2.26	Pom. Porządkowe	5,36
2.27	Magazyn	8,38
2.28	Pokój pielęgniarki	5,57
2.29	Gabinet lekarski	11,37
2.30	Gabinet lekarski	11,36
2.31	Gabinet lekarski	12,53
2.32	Pokój oddziałowej	10,21
2.33	Korytarz	39,38
2.34	Szatnia	25,85
2.35	Gabinet lekarski	12,29
2.36	Gabinet lekarski	12,33
2.37	Gabinet lekarski	6,92
2.38	Magazyn	5,82
2.39	WC	2,52
2.40	WC	2,54
2.41	Pom. Porządkowe	2,59
2.42	Łazienka	9,32
2.43	Gabinet lekarski	12,88
2.44	Sala pacjentów	12,85
2.45	Sala pacjentów	26,28
2.46	Sala pacjentów	23,36
2.47	Korytarz	43,69
2.48	Sala pacjentów	10,54
2.49	Sala pacjentów	9,82
2.50	Sala pacjentów	9,88
2.51	Sala pacjentów	9,85
2.52	Sala pacjentów	10,23
2.53	Łazienka	9,4
2.54	Klatka schodowa	23,75
Powierzchnia użytkowa		659,65
Powierzchnia ruchu		222,08
Powierzchnia usługowa		-
Powierzchnia netto		881,73
Powierzchnia nieużytkowa		
Powierzchnia całkowita		1105,13

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 016 222
30 - 015 Kraków +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku, budowie ścianek wydzielenia pożarowego, budowie kominów wentylacyjnych oraz dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31
Projektant:	mgr inż. Piotr Wiewiórski UPR. MAP/0121/POOS/08
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Wiewiórska UPR. MAP/0150/POOS/07
Tytuł:	RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA HYDRANTOWA

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
05.2022	SANITARNA	PROJEKT TECHNICZNY	1:100	IS-03