RZUT III PIĘTRA



Piętro + 3			
Nr. Pom.	**Nazwa pomieszczenia**	**Powierzchnia [m2]**	**Rodzaj powierzchni**
3.01	Pokój dzienny pacjentów	39,21	pow. użytkowa
3.02	Kuchnia	18,12	pow. użytkowa
3.03	Pokój dzienny pacjentów	21,71	pow. użytkowa
3.04	Szatnia	9,91	pow. użytkowa
3.05	Pomieszczenie socjalne	10,02	pow. użytkowa
3.06	Dyżurka	9,64	pow. użytkowa
3.07	Łazienka męska	9,60	pow. użytkowa
3.08	Łazienka damska	9,47	pow. użytkowa
3.09	Sala pacjentów	10,29	pow. użytkowa
3.10	Sala pacjentów	9,99	pow. użytkowa
3.11	Sala pacjentów	9,98	pow. użytkowa
3.12	Pokój dzienny pacjentów	21,58	pow. użytkowa
3.13	Klatka schodowa	18,77	pow. ruchu
3.14	Korytarz	110,15	pow. ruchu
3.15	Sala do terapii grupowej	27,20	pow. użytkowa
3.16	Sala pacjentów	26,72	pow. użytkowa
3.17	Sala pacjentów	26,54	pow. użytkowa
3.18	Sala pacjentów	12,88	pow. użytkowa
3.19	Sala pacjentów	12,93	pow. użytkowa
3.20	Sala pacjentów	12,92	pow. użytkowa
3.21	Sala pacjentów	12,78	pow. użytkowa
3.22	Sala pacjentów	26,56	pow. użytkowa
3.23	Sala pacjentów	26,04	pow. użytkowa
3.24	Brudownik	9,82	pow. użytkowa
3.25	Komunikacja maszynowni	4,23	pow. użytkowa
3.26	Magazyn	10,66	pow. użytkowa
3.27	Pom. Gospodarcze	5,39	pow. użytkowa
3.28	Poczekalnia	11,14	pow. użytkowa
3.29	Gabinet psychologa	11,17	pow. użytkowa
3.30	Pomieszczenie socjalne	23,53	pow. użytkowa
3.31	Korytarz	39,34	pow. ruchu
3.32	Sekretariat	25,7	pow. użytkowa
3.33	Kierownik oddziału	12,47	pow. użytkowa
3.34	Gabinet lekarski	12,62	pow. użytkowa
3.35	Gabinet lekarski	6,66	pow. użytkowa
3.36	Pom. Gospodarcze	3,58	pow. użytkowa
3.37		2,28	pow. użytkowa
3.38	WC	2,53	pow. użytkowa
3.39	WC	2,72	pow. użytkowa
3.40	Łazienka	12,25	pow. użytkowa
3.41	Magazyn	12,89	pow. użytkowa
3.42	Gabinet psychoterapeuty	12,77	pow. użytkowa
3.43	Gabinet psychoterapeuty	12,69	pow. użytkowa
3.44	Gabinet socjologa i terapii społeczności	12,83	pow. użytkowa
3.45	Pom. do terapii grupowej	26,69	pow. użytkowa
3.46	Korytarz	35,32	pow. ruchu
3.47	Pokój szkoleniowy	21,48	pow. użytkowa
3.48	Gabinet psychoterapeuty	10,05	pow. użytkowa
3.49	Gabinet psychoterapeuty	10,02	pow. użytkowa
3.50	Gabinet psychoterapeuty	10,28	pow. użytkowa
3.51	Łazienka	9,31	pow. użytkowa
3.52	Klatka schodowa	23,75	pow. ruchu
3.53	Komunikacja maszynowni	2,73	pow. ruchu
3.54	Maszynownia	19,12	pow. usługowa
Powierzchnia użytkowa		659,85	
Powierzchnia ruchu		230,06	
Powierzchnia usługowa		19,12	
Powierzchnia netto		909,03	
Powierzchnia nieużytkowa			
Powierzchnia całkowita		1105,13	

LEGENDA:

- Projektowane elementy
- A1 Projektowana podcentrala
- E Wideodomofon
- E1 Projektowany odbiornik wideodomofonu
- F Projektowana skrzynka z kluczem do ewakuacji
- G Projektowana szafa RACK dla sieci teleinformatycznej

HP2.4 Istniejące hydranty DN25 bez zmian

HP1.3 Projektowane hydranty na wąż półsztywny DN25 o wymiarach szer.795mm wys. 795mm gł. 150mm. Wyposażony: Zawór hydrantowy kulowy DN 25 Prądownica PW–25/D6/D8/D10 wg EN–671, Zwijadło kompletne wychylne o 180° – wyposażone w aś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża bądącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość. Wąż półsztywny DN 25 wg EN–694 – 30 mb, Ramki maskujące regulowane w celu montażu szafy we wnęce, Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby

R Projektowana nowa rozdzielnia elektryczna

Ⓢ Montaż samozamykaczy klasy nie mniejszej niż 3, z regulacją siły domykania w istniejących drzwiach klasowych niewyposażonych w samozamykacz

SD1
- Płyty gipsowo–kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia
- Wełna mineralna gr.100mm o ggstości 14–60kg/m3
- Płyty gipsowo–kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia

współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw=57 dB. klasa odporności EI120

SD2
- Płyty gipsowo–kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia
- Wełna mineralna gr.100mm o ggstości 14–60kg/m3
- Płyty gipsowo–kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia

współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw=57 dB. klasa odporności EI60

SD6
- Płyty gipsowo–kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia
- Wełna mineralna gr.100mm o ggstości 14–60kg/m3
- Płyty gipsowo–kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia

współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw=57 dB. klasa odporności EI30

SD7
- Płyty gipsowo–kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia
- Wełna mineralna gr.100mm o ggstości 14–60kg/m3
- Płyty gipsowo–kartonowe 2x12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia
- Pustka powietrzna, o szerokości zależnej od ściany
- Płyty gipsowo–kartonowe 1x12,5mm standardowe

współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw=57 dB. klasa odporności EI30

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Nowe, projektowamne drzwi wykonać o wysokości 200cm. W przypadku konieczności powieszyć istniejące otwory drzwiowe i zastosować nadproże systemowe.
4. Istniejące kamery należy zdemontować na czas prowadzenia robót budowlanych, a po ich wykonaniu zamontować na projektowanym suficie podwieszonym.
5. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel/fax: (12) 285 19 28
ul. Świętokrzyska 12, 30 - 015 Kraków,
+48 607 016 222
+48 692 239 185
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31
Koordynator:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAŁOPOLSKA/0004
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Knez UPR. NR 8413/2008
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Rafał Socha UPR. NR 8417/01/2001
Tytuł:	RZUT III PIĘTRA
Data: 04.2022	Branża: BUDOWLANA / Faza: PROJEKT BUDOWLANY / Skala: 1:100 / Nr rysunku: A-04